

**Ob ochishchenii vody dlia pit'ia kvastsami i siernokislym glinozemom :  
dissertatsiia na stepen' doktora meditsiny / Sergieia Rozhdestvenskago ;  
tsenzorami dissertatsii, po porucheniiu Konferentsii Akademii, byli  
professory A.P. Dobroslavin, N.V. Sokolov i privat-dotsent A.I. Sudakov.**

### **Contributors**

Rozhdestvenskii, Sergiei Mikhailovich, 1854-  
Maxwell, Theodore, 1847-1914  
Royal College of Surgeons of England

### **Publication/Creation**

S.-Peterburg : Tip. I.N. Skorokhodova, 1889.

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/zxyzmt2n>

### **Provider**

Royal College of Surgeons

### **License and attribution**

This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

*Kvass*

Rozhdestvenski (S.) Purification of water for making kvas [in  
Russian], 8vo.

St. P., 1889

№ 91.


589.

(4)

# ОБЪ ОЧИЩЕНИИ ВОДЫ ДЛЯ ПИТЬЯ КВАСЦАМИ

и

## СЪРНОКИСЛЫМЪ ГЛИНОЗЕМОМЪ.



ДИССЕРТАЦІЯ

на степень доктора медицины

Сергѣя Рождественскаго.


Изъ гигієніческой лабораторіи Николаевскаго  
военнаго госпиталя.

Цензорами диссертациі, по порученію Конференції Академії,  
были: профессоры А. П. Доброславинъ, Н. В. Соколовъ и при-  
ватъ-доцентъ А. И. Судаковъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скородовъ (Надеждинская, 39).

1889.



Серія диссертаций, допущенных къ защите въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академіи въ 1888—1889 академическомъ году.

№ 91.


# ОБЪ ОЧИЩЕНИИ ВОДЫ ДЛЯ ПИТЬЯ КВАСЦАМИ и СѢРНОКИСЛЫМЪ ГЛИНОЗЕМОМЪ.

ДИССЕРТАЦІЯ  
на степень доктора медицины

Сергѣя Рождественскаго.

Изъ гигиенической лабораторіи Николаевскаго  
военнаго госпиталя.

Цензорами диссертациі, по порученію Конференціи Академіи,  
были: профессоры А. П. Доброславинъ, Н. В. Соколовъ и при-  
ватель-доцентъ А. И. Судаковъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скородова (Надеждинская, 39).  
1889.

# КВАДРАТЪ ВАТИПЪ КЪДЪ ІДОВЪ МИНИСТРО ГІРІ

РІОНОВІСТІ СІЛІДІНІХІ

Докторскую диссертацию лекаря Рождественского, подъ заглавиемъ «Объ очищениі воды для питья квасцами и сѣрнокислымъ глиноземомъ», печатать разрѣшается съ тѣмъ, чтобы по отпечатанію оной было представлено въ Конференцію Императорской Военно-Медицинской Академіи 500 экземпляровъ ея. С.-Петербургъ, Апрѣля 22 дня 1889 г.

Ученый Секретарь В. Пашутинъ.

также и остроумной языческой фантазией проявляется в  
внешности приказа о землемерах, а также в том, что въ  
них землемерамъ даются земли, а земли, отведенныя имъ  
императоромъ, возвращаются въ земли землемеровъ.  
Однако же землемеры не хотят отдавать земли, и  
зато имъ дается земля, а земли, отведенныя имъ, возвращаются  
императору, и землемеры получаютъ землю, а земли, отведенныя  
императору, возвращаются въ земли землемеровъ.

Важное санитарное значение воды для питья въ настоящее  
время едва-ли можетъ подлежать какому-либо сомнѣнію. «Можно  
безъ преувеличенія сказать, говорить профессоръ Эрисманъ \*),  
что имѣніе достаточнаго количества такой воды, которая по  
своимъ физическимъ и химическимъ свойствамъ соотвѣтство-  
вала бы потребностямъ нашего организма (какъ физиологиче-  
скимъ, такъ и эстетическимъ), составляетъ не только вопросъ  
общественнаго здоровья, но прямо вопросъ жизни.» Представ-  
ляя собою одно изъ необходимыхъ пищевыхъ средствъ, при-  
нимаемая человѣкомъ постоянно отъ  $2\frac{1}{2}$  до  $3\frac{1}{2}$  и даже до  
4-хъ литровъ въ сутки, вода несомнѣнно не можетъ остаться  
индеферентной для организма въ случаѣ содержанія какихъ-  
либо небезвредныхъ примѣсей хотя бы и въ малыхъ относи-  
тельныхъ количествахъ. Но хотя необходимость доброкачествен-  
ной въ санитарномъ отношеніи воды остается вѣкъ всякаго со-  
мѣнія, однако вопросъ о томъ, что мы должны считать кри-  
териемъ санитарной доброкачественности воды, до сихъ поръ  
еще остается не вполнѣ решеннымъ. Изъ всѣхъ примѣсей,  
встрѣчаемыхъ въ водѣ, наиболѣе вредною считалась и счи-  
тается примѣсь органическихъ веществъ въ состояніи броже-  
нія и гніенія. Вода, содержащая гнилостныя органическія ве-  
щества, по мнѣнію многихъ, производитъ разстройства пище-  
варенія, поносы и даже дизентерію. Однако такое болѣзнетвор-  
ное значеніе органическихъ веществъ воды значительно поко-  
леблено изслѣдованіями Эммериха \*\*), который нашелъ, что

\*) Курсъ Гигиены. Пр. Эрисмана. 1887 г. Стр. 171—172.

\*\*) Гигиена. Пр. Доброславина. Ч. II, стр. 32—33.

весъма грязная вода мюнхенскихъ подземныхъ стоковъ, вводимая въ желудочно-кишечный каналъ кроликовъ, переносилась ими безъ малѣйшихъ признаковъ нездоровья. При впрыскиваниі же этой воды подъ кожу, наблюдались обыкновенныя явленія гнилостнаго отравленія. Септическія свойства такой грязной воды, при введеніи подъ кожу, сохранялись и послѣ кипяченія ея, но только въ болѣе слабой степени, такъ что отравленіе получалось при большихъ дозахъ этой воды, что, впрочемъ, и раньше доказано было относительно гнилостныхъ веществъ Панумомъ, по изслѣдованіямъ котораго гнилостныя жидкости, послѣ 11-ти-часового кипяченія, вызывали полную картину гнилостнаго отравленія, но при увеличеніи дозы въ 5—6 разъ. Отсюда видно, что гніющія органическія вещества воды дѣйствуютъ вредно только при поступлениі ихъ въ кровь, отъ котораго организмъ защищенъ со стороны пищеварительнаго аппарата. Но при нарушеніи цѣлости этого аппарата, при язвахъ, ссадинахъ слизистой оболочки желудочно-кишечнаго канала, возможно и отравленіе организма. Эммерихъ самъ и его товарищи пили такую грязную воду въ продолженіе недѣли. Въ первое время появились пищеварительныя разстройства: тошнота, отвращеніе отъ пищи, обложный языкъ, но потомъ эти разстройства исчезли, даже при продолжавшемся употреблениі той же воды. Изъ этого видно, что хотя организмъ приспособляется къ вліянію гніющихъ органическихъ веществъ воды, но все же, по крайней мѣрѣ въ первое время, они не остаются безразличными для него. При условіяхъ же уменьшеннай сопротивляемости организма вообще вреднымъ внѣшнимъ вліяніямъ, при измѣненіи обычныхъ условій жизни, напримѣръ, въ военное время, при походахъ, передвиженіяхъ, бивуакахъ и вообще при физическомъ переутомленіи, мы въправѣ ожидать и болѣе важныхъ разстройствъ физіологическихъ функций организма. Еще недавно главнымъ мѣриломъ доброкачественности воды считалась степень окисляемости ея, выражаемая въ количествахъ кислорода, потребнаго на окисленіе органическихъ веществъ и затѣмъ количества сульфатовъ, хлоридовъ и азотистыхъ соединеній. Предполагается, что чѣмъ больше вода отняла кислорода при извѣстныхъ одинако-

выхъ условіяхъ анализа, тѣмъ болѣе она содержитъ органическихъ веществъ и тѣмъ, слѣдовательно, менѣе доброкачественна въ санитарномъ отношеніи. Что же касается сульфатовъ, хлоридовъ и азотистыхъ соединеній, то значеніе ихъ, при санитарной оцѣнкѣ воды, сводится главнымъ образомъ къ тому, что они, представляя продукты разложенія различныхъ органическихъ веществъ, указываютъ тѣмъ до нѣкоторой степени и на источникъ происхожденія послѣднихъ, разумѣется, при условіи, что присутствіе ихъ въ водѣ не можетъ быть объяснено геологическимъ составомъ почвы. Но въ послѣднее время, благодаря развитію паразитарной теоріи болѣзней, это мѣрило считается уже недостаточнымъ, и первенствующее мѣсто среди способовъ санитарной оцѣнки воды заняло бактеріоскопическое изслѣдованіе ея. Отъ хорошей воды для питья требуется теперь, чтобы она содержала возможно меньшее количество микроорганизмовъ. Кохъ даже устанавливаетъ точные границы содержанія ихъ въ водѣ: онъ считаетъ воду нечистою, если она содержитъ въ 1 куб. стм. болѣе 150—300 микробовъ. Съ этой точки зренія сохраняетъ свое значеніе и опредѣленіе органическихъ веществъ воды, ибо имѣются фактическія данныя, указывающія на связь, существующую между содержаніемъ органическихъ веществъ и количествомъ микроорганизмовъ въ водѣ. По изслѣдованіямъ Фодора \*), изъ 248 колодцевъ г. Буда-Пешта только въ 15 вода оказалась несодержащею никакихъ бактерій, и при этомъ отсутствіемъ микроорганизмовъ отличались воды наиболѣе чистыя въ химическомъ отношеніи, т. е. ни въ одной изъ тѣхъ водъ, которая по результатамъ химического изслѣдованія можно было признать вполнѣ годными къ употребленію, не было найдено бактерій. Профессоръ Тиманнъ \*\*) относительно этой связи разсуждаетъ такъ, что если въ водѣ много жизнеспособныхъ микроорганизмовъ, то, слѣдовательно, въ такой водѣ находится и потребное для ихъ питанія количество органическихъ веществъ и

\*) Fodor. Hygienische Untersuchungen über Luft, Boden und Wasser. II abtheil. Стр. 300 и слѣд.

\*\*) Приведено въ дисс. д—ра Колоколова, «Воды С.-Петербурга». 1886. Стр. 26.

наоборотъ, почему и содержаніе этихъ веществъ въ водѣ можетъ служить указаніемъ степени доброкачественности воды въ санитарномъ отношеніи.

Въ большемъ или меньшемъ количествѣ микроорганизмы находятся почти во всякой водѣ, встрѣчаемой въ природѣ. Даже вода изъ сгущенныхъ паровъ, по изслѣдованіямъ Микеля \*), содержитъ микроорганизмы, среднимъ числомъ 2 въ 5 куб. метрахъ, а дождевая вода содержитъ ихъ уже значительно больше. Въ литрѣ мѣсячнаго количества дождевой воды, выпадавшей около обсерваторіи Монсюри, въ разные мѣсяцы Микель \*\*) находилъ отъ, 1,000 до 6,900 (сентябрь) микроорганизмовъ, а въ отдѣльныхъ дневныхъ порціяхъ число ихъ доходило до 12,400 на литръ. Изъ водъ земной поверхности наиболѣе бѣдны ими ключевые воды, но и въ нихъ содержаніе микроорганизмовъ встречается иногда до 1,000 въ к. стм. Въ водахъ городскихъ и деревенскихъ колодезей число ихъ достигаетъ нерѣдко до десятковъ тысячъ \*\*\*) на одинъ куб. стм. На сколько же могутъ изобиловать ими рѣчныя воды въ большихъ, густо заселенныхъ городахъ, показываютъ изслѣдованія Тиманна \*\*\*\*), который находилъ въ разныхъ мѣстахъ рѣки Шпрее, по теченію ея въ районѣ Берлина, содержаніе микроорганизмовъ отъ 940,000 до 10.180,000 въ кубич. стм. Prouts \*\*\*\*), изслѣдовавшій воды Сены и Ванны, считаетъ воду послѣдней одною изъ наиболѣе чистыхъ, находя въ ней отъ 8,000 до 10,000 микр. въ куб. стм. Даже въ водѣ Невы, которая считается наименѣе загрязненною изъ рѣкъ большихъ городовъ, и дѣйствительно, благодаря своей многоводности и быстротѣ теченія, представляетъ неблагопріятныя для значительного загрязненія условія,—и въ ней д-ръ Пель \*\*\*\*\*) находилъ въ разное время и въ разныхъ мѣстахъ, въ предѣлахъ

\*) Annuaire de l'observatoire de Montsouris pour l'annѣe 1880, pag. 493.

\*\*) Annuaire de l'observ. de Monts. pour l'annѣe 1885, pag. 602 и 607.

\*\*\*) Эрисманъ. Курсъ гигіены, т. I, 1887 г., стр. 180.

\*\*\*\*) Привед. въ Курс. гигіены проф. Эрисмана.

\*\*\*\*\*) Revue d'hygiene et de police sanitaire. 1884 an. p. 915.

\*\*\*\*\*) Химич. и бактеріоскоп. изслѣдованія, по вопросу о водоснабженіи С.-Петербургра. 1884 г.

города, до  $6\frac{1}{2}$  тысячъ микробовъ, а д-ръ Колоколовъ \*) до 31,000 и мѣстами до 75,000 въ к. стм. Эти десятки и сотни тысячъ микроорганизмовъ развиваются въ водѣ рѣкъ при прохожденіи ихъ черезъ города: Шпрее, выше Берлина, содержитъ, по изслѣдованіямъ д-ра Вольфгюгеля \*\*), только 466—3251 микробовъ въ куб. стм., а Нева, по Пелю, у водопроводной башни 312 въ куб. стм.,—что вполнѣ отвѣчаетъ общезнаменитому факту химического загрязненія рѣчныхъ водъ при прохожденіи ихъ черезъ большие города.

Что касается роли и значенія микроорганизмовъ воды, то онѣ до сихъ поръ еще не опредѣлены съ точностью. Большею частію, они, повидимому, относятся къ разряду сапроптическихъ, непатогенныхъ микроорганизмовъ. Извѣстно также, что они встрѣчаются, хотя и въ небольшихъ количествахъ, даже и въ самой чистой ключевой водѣ, считающейся вполнѣ здоровой и доброкачественной съ санитарно-химической точки зрењія. Не менѣе далекъ отъ окончательного решенія и весьма важный вопросъ о томъ, на сколько вода, употребляемая для питья, какъ среда для развитія микрофитовъ, можетъ служить путемъ распространенія эпидемическихъ болѣзней, главнымъ образомъ, брюшного тифа и холеры. Знаменитая Trinkwasser-theorie, бывшая предметомъ долгихъ и горячихъ дебатовъ, до сихъ поръ не вышла изъ области гипотезъ и въ настоящее время имѣеть едва-ли не больше фактовъ contra, нежели pro. Однако, наблюденія послѣдняго времени несомнѣнно доказали, что вода въ извѣстныхъ случаяхъ можетъ служить средою, если не для развитія, то для поддержанія жизни нѣкоторыхъ патогенныхъ микроорганизмовъ, хотя, можетъ быть, и на короткое время.

Изслѣдованія Вольфгюгеля и Риделя выяснили, что холерные бациллы могутъ развиваться въ стерилизованной водѣ. Размноженіе этихъ бацилловъ приблизительно на седьмой день достигаетъ наивысшей точки своего развитія, но даже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ вода еще содержитъ очень большія количества способныхъ къ развитію бацилловъ. Въ нестерилизо-

\*) Диссерт. Воды С.-Петерб. 1886 г.

\*\*) Arbeiten aus dem kaiserlich. Gesundheitsamte. 1885 г. I.

ванной ведь онъ, впрочемъ, обыкновенно погибаютъ, вытѣсняясь другими микроорганизмами воды, но все-таки могутъ въ ней жить несколько дней \*). Отсюда возможно предположеніе, что въ водѣ, которая содержитъ незначительное количество *водяныхъ* микрофитовъ, холерные бациллы могутъ жить и болѣе продолжительное время \*\*). Что касается тифозныхъ бацилль, то способность ихъ жить въ водѣ, хотя, можетъ быть, и короткое время, можетъ считаться доказанною.

Летцерихъ \*\*\*), наприм., приводить фактъ, что, найденные имъ въ осадкѣ колодезной воды характерные для брюшнаго тифа бациллы, при впрыскиваніи ихъ въ брюшную полость животныхъ, вызывали заболѣванія, похожія на тифъ человѣка. Въ самое послѣднее время тифозные бациллы находимы были въ разныхъ водахъ, употреблявшихся для питья: Michael'емъ въ колодезной водѣ деревни Гроссъ-Бургкъ, около Дрездена, M  rs'омъ въ мѣстечкѣ Либенъ, около Мюльгейма на Рейнѣ. Далѣе Dreifuss-Brisac и Vidal нашли ихъ въ водѣ одного изъ парижскихъ колодцевъ, Chantemesse и Vidal въ колодезной водѣ Пьермента и въ водоемѣ одного дома въ Клермонѣ; наконецъ Thoinot находилъ ихъ въ рѣкѣ Сенѣ \*\*\*\*). Beimler путемъ разводокъ открылъ тифозные бациллы въ колодезной водѣ мѣстечка Вакеровъ, около Гейфсвальда. Всѣ эти авторы, нужно сказать, присутствіе тифозныхъ бацилль въ водѣ для питья приводятъ въ связь съ господствовавшими въ то время эпидеміями брюшнаго тифа. Наконецъ, Гаффки \*\*\*\*\*) въ водѣ весьма загрязненной рѣчки нашелъ бактерію кроличьей септицеміи, которую онъ и получилъ посредствомъ культивировки въ чистомъ видѣ. Въ виду этихъ фактовъ нельзя отрицать того, что употребляемая для питья вода, содержащая патогенные микроорганизмы, при извѣстныхъ благопріятныхъ

\*) Основы бактеріологии д-ра К. Френкеля. Переводъ д-ра Вальтера. 1888 г. Стр. 287—288.

\*\*) Кохъ нашелъ ихъ въ большомъ количествѣ въ одномъ изъ индѣйскихъ прудовъ, весьма загрязненному.

\*\*\*) Приведено у проф. Эрисмана, Курсъ гигіиены, стр. 204.

\*\*\*\*) Erg  nzungshefte zum Centralblatt f. allg. Gesundheitspflege 1887. N. 4, стр. 236—237.

\*\*\*\*\*) Приведено у Эрисмана, стр. 212.

условіяхъ со стороны организма, можетъ служить причиною хотя бы только спорадическихъ случаевъ инфекціонныхъ заболеваній—тифа и холеры, главнымъ образомъ.

Возможность зараженія черезъ желудочно-кишечный каналъ, повидимому, доказана Зейтцемъ \*). Онъ, измѣнивши кислую реакцію желудка въ щелочную и парализовавъ перистальтическія движения кишокъ опіемъ, вводилъ посредствомъ желудочного зонда тифозные бациллы въ водѣ морскимъ свинкамъ, и большинство животныхъ погибало, при явленіяхъ, напоминавшихъ брюшной тифъ человѣка. Въ пользу этой возможности говорить и то обстоятельство, что въ водѣ находимы были микроорганизмы именно тѣхъ самыхъ болѣзней (тифа и холеры), которые поражаютъ главнымъ образомъ и прежде всего желудочно-кишечный каналъ. Извѣстна также роль болотной воды въ развитіи и распространеніи перемежной лихорадки и притомъ не только путемъ испаренія, но и при одномъ только употребленіи ея для питья. Въ послѣднемъ смыслѣ особенно демонстративъ извѣстный, сообщенный Буденомъ, случай съ судномъ «Арго» \*\*), пассажиры котораго въ числѣ 120 солдатъ, пившиѣ воду, запасенную ими изъ источника, извѣстнаго своими лихорадочными свойствами, почти всѣ (111 изъ 120) переболѣли сильной злокачественной лихорадкой, а 13 изъ нихъ умерли; тогда какъ между людьми экипажа того же судна, запасшимися доброкачественной водой, лихорадки не было. Не страдали ею и солдаты той же части войскъ, отправленные днемъ раньше на другомъ суднѣ и съ другою водой для питья. Не менѣе доказательно и наблюденіе, сдѣланное во время кампаніи англичанъ въ землѣ ашантіевъ. «Части войскъ, исполнявшія санитарныя предписанія: пившія воду, предварительно обработанную чаемъ и виномъ или фильтрованную, не получали лихорадки, тогда какъ люди, пившиѣ воду безъ предварительного очищенія, подвергались заболѣванію \*\*\*).» Приведенные факты, особенно интересны въ связи съ накопляющими въ послѣднее время наблюденіями, говорящими въ

\*) Основы бактеріологии К. Френкеля, перев. д-ра Вальтера стр. 319.

\*\*) Приведено въ Гигіенѣ проф. Доброславина, II, стр. 34.

\*\*\*) Гигіена проф. Доброславина, ч. II, стр. 34—35.

пользу паразитарного происхождения перемежающейся лихорадки. Въ послѣднее время причиной малярии Marchiafava и Celli выставляютъ низшіе организмы, отнесенные ими къ Musetozoa и названные гемипласмодіями, которыхъ они находили въ крови малярійныхъ больныхъ, а передъ приступомъ лихорадки даже въ различныхъ фазахъ размноженія. Прививка крови, содержащей гемипласмодіи здоровымъ, вызывала у нихъ малярию. Въ виду вышеизложенного вполнѣ понятно и естественно желаніе имѣть воду для питья, по возможности свободную отъ микроорганизмовъ, и стремленія къ изысканію способовъ очищенія отъ микроорганизмовъ воды во всякомъ случаѣ не должны считаться излишними. Наконецъ, и въ самомъ обществѣ въ настоящее время на столько уже созрѣла потребность въ такой водѣ для питья, что оно не останавливается даже передъ миллионными затратами на устройство центральныхъ городскихъ фильтровъ. Откуда бы ни развилась эта потребность, хотя-бы даже изъ одной только брезгливости, вызываемой перспективой глотать съ водою миллионы этихъ мельчайшихъ организмовъ, нужно идти ей навстрѣчу, разъ она имѣеть свой *raison d'être* и съ санитарной точки зрѣнія, хотя и не всѣми гигіенистами признаваемой.

Если расколъ существуетъ во мнѣніяхъ относительно значенія воды для питья въ этиологіи инфекціонныхъ болѣзней, то этиологическая роль воды въ происхожденіи разныхъ болѣзней, вызываемыхъ животными паразитами, остается вѣнѣ всякаго сомнѣнія. Давно известно, что яички разныхъ породъ глистъ, попадая съ изверженіями человѣка и животныхъ въ воду для питья, могутъ съ нею переходить и въ организмъ человѣка и достигать въ немъ своего полнаго развитія, производя заболеванія, выражающіяся весьма разнообразно и известныя подъ названіемъ *Helminthiasis*. Сюда относятся *distoma hepaticum*, *echinococcum*, *taenia solium*, *taenia mediocanellata*, *botriocephalus latus* и проч. Далѣе, значительная часть кровавыхъ поносовъ обязана своимъ происхожденіемъ, вѣроятно, животнымъ паразитамъ, попадающимъ въ кишечный каналъ съ водою для питья. Итальянскій врачъ Перончito \*) нашелъ, что не-

\*) Приведено въ Гигіенѣ проф. Доброславина, стр. 41 ч. II.

известная дотолѣ болѣзнь, поражавшая массами рабочихъ при прорытіи С.-Готардскаго туннеля и выражавшаяся быстро наступавшой сильной анеміей и истощеніемъ, зависѣла отъ повторныхъ кровопотерь кишечнымъ каналомъ, производимыхъ вводимыми съ водой микроскопическими организмами *Anguilla stercoralis* или *Dochmias duodenalis*. То же самое доказано было имъ и относительно подобныхъ же заболеваній рабочихъ въ рудникахъ Кремница и Хемница \*). Наконецъ, немаловажную роль, вѣроятно, играютъ въ развитіи кровавыхъ поносовъ такъ называемыя *водяные вши*, *Cyclops quadricornis*. По наблюденіямъ д-ра Высоцкаго \*\*) въ Казанской губерніи, наибольшее развитіе дизентеріи совпадаетъ со временемъ наибольшаго развитія ихъ въ водѣ. Если и не сами по себѣ, то несомнѣнныи вредъ они могутъ приносить, вводя съ собою въ организмъ откладывающіеся внутри панцыря ихъ зародыши червя *filiaria medinensis*, который, разсѣляясь по разнымъ частямъ тѣла, вызываетъ изнурительныя воспаленія и нагноенія.

Вредное дѣйствіе недоброкачественной воды для питья, дознанное вѣковымъ опытомъ народовъ, а частію, конечно, и простая брезгливость къ водѣ дурной на вкусъ и неприглядной въ эстетическомъ отношеніи, заставляли издавна людей прибѣгать къ искусственному очищению воды. Еще древній еврейскій народъ, по свидѣтельству Библіи, былъ уже знакомъ съ очищающими воду свойствами дубильныхъ веществъ: такъ горькая вода Мерры была сдѣлана годною для питья брошенными въ нее кусками дерева, содержавшими дубильное вещество. Способъ очищенія воды разливаніемъ по широкой поверхности \*\*\*), причемъ она частію отстаивается, частію окисляется атмосфернымъ воздухомъ, тоже былъ известенъ въ глубокой древности. Подобный же способъ, состоящей въ удаленіи органическихъ веществъ изъ воды, богатой ими, путемъ гніенія ихъ при покоѣ воды и достаточно высокой температурѣ, былъ

\*) Тамъ же.

\*\*) Тамъ же.

\*\*\*) Гигиена проф. Доброславина, стр. 74.

извѣстенъ древнимъ Римлянамъ временъ Плинія \*). Арабамъ извѣстенъ былъ даже способъ очистки воды фільтраціей. Такъ Авиценна советуетъ для очищенія грязной воды пропускать ее черезъ шерсть нѣсколько разъ, переливая изъ сосуда въ сосудъ \*\*).

Изъ современныхъ способовъ очищенія воды наилучшій—это искусственная фільтрація. Но и этотъ способъ, не смотря на его неоспоримыя достоинства, составляетъ желать послѣ себя еще многаго. Фільтрація примѣняется для очищенія воды какъ въ большихъ, такъ и въ малыхъ размѣрахъ. Для первой цѣли устраиваются центральные водопроводные фільтры, для второй существуютъ разнаго рода и устройства, такъ называемые, домашніе фільтры. Центральная фільтрація, понятно, примѣнима только въ богатыхъ и благоустроенныхъ городахъ, какихъ у насъ пока еще немного. Что касается домашнихъ фільтровъ, то, не говоря уже объ ихъ сравнительной дорожнѣ, ограничивающей распространеніе ихъ, они требуютъ извѣстнаго ухода за собою: частой очистки, промывки, перемѣны фільтрующаго вещества, что уже предполагаетъ извѣстную долю внимательности и умѣнье обращаться съ ними со стороны пользующихся ими лицъ. Въ противномъ случаѣ, даже наилучшіе изъ фільтровъ будутъ давать совершенно противоположный эффектъ, т.-е., вместо очищенія воды, загрязненіе ея. Наконецъ, благодаря своей непортативности, они мало пригодны въ такихъ случаяхъ, какъ походы, передвиженія войскъ, степная путешествія и пр., когда наиболѣе и встречается настоятельная потребность въ очищеніи воды для питья. Наконецъ, и степень очищенія воды, достигаемая какъ гѣмъ, такъ и другимъ способомъ фільтраціи, представляется не на столько совершенна, чтобы дѣлать излишними изысканія другихъ способовъ очистки воды. Изслѣдованія надъ дѣйствиемъ центральныхъ городскихъ фільтровъ Берлина, производившіяся д-ромъ Вольфгюгелемъ \*\*\*) систематически, въ продолженіе 9 мѣсяцевъ съ июля 1884 и по мартъ 1885 года, между

\*) Тамъ же.

\*\*) Fischer, Die chemische Technologie des Wassers, стр. 148.

\*\*\*) Arbeiten aus dem kaiserl. Gesundheitsamte. 1885 г. I, стр. 6 и слѣд.

прочимъ показали, что окисляемость воды подъ вліяніемъ фільтраціи уменьшается maximum (среднимъ числомъ за цѣлый мѣсяцъ) на 36% (августъ 1884 года, фільтръ Шталауерскій), а minimum на 9,7% (мартъ 1885, фільтръ Теглеровскаго водопровода), среднимъ числомъ на 26% (фільтръ Шталауэр.) и на 13% (фільтръ Теглер.) По Plagge и Proskaueg'у \*), фільтръ Шталауэр. водопровода уменьшилъ окисляемость воды среднимъ числомъ изъ 44 анализовъ, произведенныхъ ими въ теченіе 10 мѣсяцевъ, на 30,7%, а фільтръ Теглер. водопр. на 16%. По изслѣдованіямъ д-ра Хульви \*\*), фільтрація черезъ песочные фільтры водопроводовъ города Бреславля понижала окисляемость одерской воды на 26%—39%. Къ такимъ же приблизительно результатамъ пришелъ и д-ръ Шидловскій \*\*\*), работавшій надъ дѣйствиемъ песочныхъ фільтровъ Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ. Имъ найдено, что окисляемость уменьшается послѣ фільтраціи maximum на 37,3%, а minimum на 1,3%, а одинъ фільтръ (№ 2) далъ и повышеніе окисляемости на 0,5%. Кромѣ того, слѣдуетъ сказать, что очищающее дѣйствіе песочныхъ фільтровъ на воду отличается своимъ непостоянствомъ: фільтры одного и того же состава и даже одинъ и тотъ же фільтръ въ разное время даютъ и разное очищеніе воды, что видно изъ приведенныхъ изслѣдованій д-ра Шидловскаго и отчасти Вольфгюгеля.

Что касается домашнихъ фільтровъ, то, по изслѣдованіямъ д-ра Нейенбурга \*\*\*\*), наиболѣе изъ нихъ уменьшаютъ количество органическихъ веществъ въ водѣ на 13,64%—24,41% (известняковые фільтры Корельского) и на 31,82% (фільтръ Compressed charcoal filter изъ прессованного древеснаго угля), а фільтръ Cheavin'a, по изслѣдованіямъ д-ра Ковалевскаго\*\*\*\*\*), даже до 82,93%. Остальные же изъ наиболѣе распространенныхъ фільтровъ, по Нейенбургу, или весьма мало уменьшаютъ количество органическихъ веществъ, какъ фільтръ Silicated

\*) Zeitschrift fr hygiene B. II 1887 г. стр. 434 и слѣд.

\*\*) Ergnzungshefte zum Centralbl. fr allg Gesundheitspflege I, ст. 124.

\*\*\*) Диссер. Очистка воды для питья въ большихъ размѣрахъ. 1881 г.

\*\*\*\*) Очистка воды для питья въ малыхъ размѣрахъ. Диссерт. 1885 г.

\*\*\*\*\*) Привед. въ диссерт. Нейенбурга, стр. 22.

carbon filter, или же сами снабжаютъ ими фильтруемую воду. Такими оказались угольные фильтры системы Бюринга и К° изъ пластического ноздреватаго угля, къ которымъ принадлежать и весьма распространенные у насъ фильтры Крумбюгеля и Винтергалтера; далъе,—войлокные фильтры Буржуа и фильтръ системы Пифке съ фильтрующимъ материаломъ изъ растительной клѣтчатки. Послѣдній снабжаетъ иногда воду даже и самыимъ фильтрующимъ материаломъ \*).

Обратимся теперь къ бактериоскопической сторонѣ дѣла. И здѣсь мы увидимъ, что искусственная фильтрація не удовлетворяетъ насъ на столько, чтобы не оставалось желать ничего лучшаго.

Изъ той же работы Вольфгюгеля видно, что наилучшій изъ Берлинскихъ центральныхъ фильтровъ (водопров. Штраалаузерскій) пропускаетъ среднимъ числомъ 7 микроорганизмовъ изъ 1,000, а по отдельнымъ мѣсяцамъ 30; 45 и до 58 изъ 1,000. Другой же фильтръ, фильтрующій воду Теглеровскаго озера, среднимъ числомъ пропускаетъ 119 способныхъ къ развитію зародышей изъ 1,000, а maxимумъ ихъ доходитъ до 290, т. е. болѣе чѣмъ  $\frac{1}{4}$  количества микроорганизмовъ неочищенной воды. По изслѣдованіямъ Plagge и Proskaueг'a \*\*) среднимъ числомъ изъ 44 наблюдений черезъ фильтръ Штраалаузер. проходитъ 12, а черезъ фильтръ Теглер. водопровода 38 микроорганизмовъ изъ 1000.

Еще менѣе удовлетворяютъ своему назначенію большая часть домашнихъ фильтровъ, существующихъ въ продажѣ, какъ это видно изъ изслѣдованій д-ра Пеля \*\*\*). Единственными вполнѣ цѣлесообразными въ бактериоскопическомъ отношеніи представляются фильтры микромембранный (асбестовый) Брейера и коалиновый Пастеръ-Шамберлена. Послѣдній вполнѣ задерживаетъ микроорганизмы воды. Но оба эти фильтра не могутъ имѣть широкаго распространенія въ обычной жизни, во-1-хъ, по своей сравнительной дороговизнѣ, а во-2-хъ, главнымъ образомъ, потому, что для фильтрованія

\*) Диссерт. Нейенбурга, стр. 37, 41 и 44.

\*\*) I. c. стр. 449.

\*\*\*) «Вѣстникъ Судеб. Медиц.» 1887 г. іюнь.

требуютъ высокаго давленія, вслѣдствіе чего они являются неудобными въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣть водопроводовъ. При низкомъ же давленіи они даютъ только весьма небольшія количества воды, вслѣдствіе чего они болѣе пригодны для лабораторій, нежели для домашнихъ потребностей. Затѣмъ наиболѣе, повидимому отвѣчаютъ своему назначенію упомянутые фильтры Compressed charcoal filter и фильтръ Корельскаго, задержавшіе, въ опытахъ д-ра Нейенбурга, въ значительномъ количествѣ гнилостныхъ шизомицетовъ (на сколько именно, не известно, ибо количественныхъ опредѣленій сдѣлано не было). Всѣ же остальные фильтры, въ обиліи предлагаемые рынкомъ, или весьма мало, или совсѣмъ не очищаютъ воду отъ микроорганизмовъ; нѣкоторые же изъ нихъ, именно: угольные системы Бюринга, войлочный Буржуа и целлюлезный фильтръ Пифке, могутъ иногда даже въ большомъ количествѣ снабжать \*) ее ими. Линкъ \*\*) нашелъ, что вода послѣ фильтраціи черезъ угольный фильтръ Бюринга содержала одинъ разъ 13650, а другой  $13\frac{1}{2}$  тысячи микроорганизмовъ въ 1 к. с., тогда какъ до фильтраціи ихъ было только 500 и 420 въ к. с.

Таковыимъ же оказался, по изслѣдованіямъ д-ра Вильчура \*\*\*) и распространенный фильтръ Меньяна. Стерилизованная вода, послѣ фильтраціи чрезъ этотъ фильтръ, оказалась содержащею значительное количество микроорганизмовъ. Къ этому необходимо прибавить, что большая часть распространенныхъ у насъ фильтровъ, а именно всѣ изслѣдованные д-ромъ Нейенбургомъ фильтры, кромѣ известняковаго и фильтра «Compressed charcoal» изъ прессованнаго древеснаго угля, а такъ же и фильтръ Меньяна пропускаютъ черезъ себя зерна картофельнаго крахмала, а слѣдовательно и яички многихъ глистъ, имѣющія менышій діаметръ, напримѣръ, taeniae solium, taeniae marginatae, oxiuris vermicularis и др.

Въ виду изложеннаго, попытки къ изысканію новыхъ способовъ очищенія воды какъ въ химическомъ, такъ, главнымъ образомъ, въ бактеріоскопическомъ отношеніи во всякомъ слу-

\*) Пель, тамъ же.

\*\*) Тамъ же.

\*\*\*) Врачъ 1887 г. стр. 419.

чай не должны считаться лишними, особенно способовъ простыхъ, дешевыхъ и общедоступныхъ. Наиболѣе всего потребность въ нихъ ощущается въ войскахъ, которымъ, во время походовъ, передвиженій и лагерныхъ стоянокъ, сплошь и рядомъ приходится употреблять воду не такую, какая отвѣчала бы санитарнымъ требованіямъ, а какая окажется подъ руками.

Одно изъ старыхъ и распространенныхъ у многихъ народовъ средствъ очистки воды для питья это квасцы—сѣрнокалиевая соль глинозема.

Глина, по Лершу \*), составляетъ одно изъ дѣйствительныхъ средствъ для осажденія взвѣшенныхъ веществъ въ водѣ. Это дѣйствіе глины было извѣстно издавна. По Діоклесу очищали воду, кипятя ее съ бѣлкомъ куриного яйца и съ высушенной глиной. Авиценна тоже говоритъ о кипченіи дурной воды съ глиной.

По Руфусу, для доставленія чистой воды большимъ массамъ людей, слѣдуетъ падающую съ высоты воду пропускать черезъ канавы, содержащія горшечную глину. Что же касается квасцовъ, то обѣихъ, какъ обѣ очищающемъ воду средствѣ, зналъ еще Авиценна. Въ Индіи и Китаѣ съ этой стороны они извѣстны уже нѣсколько вѣковъ и до сихъ поръ пользуются тамъ широкимъ распространеніемъ.

Китайцы, съ цѣлію очищенія воды, накладываютъ нѣкоторое количество квасцовъ въ бамбуковую трубку и мѣшаютъ ею очищаемую воду. Въ большомъ употребленіи средство это и у насъ въ Русскомъ Туркестанѣ, на Кавказѣ, а отчасти и въ Бессарабіи и другихъ мѣстахъ. Однако, не смотря на такое распространеніе квасцовъ, дѣйствительное значеніе ихъ, какъ очищающаго воду средства, особенно въ бактеріоскопическомъ отношеніи, изслѣдовано далеко недостаточно. Въ руководствахъ по гигиенѣ обѣихъ говорится обыкновенно глухо, мимоходомъ, какъ будто только для полноты и порядка, при перечисленіи другихъ способовъ очистки воды. Сравнительно болѣе подробныя изслѣдованія, касающіяся настоящаго вопроса, находимъ только у Паркса и Хульвы. Но

\*) По Лершу, при помощи глины можно выдѣлить изъ молока молочныя шарики. Lersch. Hydro—Chemie 1870 г., стр. 538—539.

Паркъ изслѣдовалъ очищающее дѣйствіе квасцовъ и сѣрно-кислого глинозема только на органическія вещества воды; бактеріоскопическая же сторона дѣла осталась совершенно не-затронутой имъ. На послѣднюю отчасти обращено вниманіе только однимъ д-ромъ Хульвой изъ Бреславля.

Въ виду этого, по предложенію приватъ доцента А. И. Судакова, я и сдѣлалъ попытку опредѣлить дѣйствительное значеніе квасцовъ и сѣрно-кислого глинозема, какъ очищающихъ воду средства, и найти имъ мѣсто среди другихъ способовъ очистки воды для питья. Главною задачей моей такимъ образомъ было опредѣлить: 1) степень очищенія воды квасцами и сѣрнокислымъ глиноземомъ какъ въ химическомъ, такъ и, преимущественно, бактеріоскопическомъ отношеніяхъ, 2) степень загрязненія или порчи воды веществами, которые неизбѣжно вносятся этими препаратами въ воду. Рѣшеніе этихъ задачъ дало бы отвѣтъ и на главный вопросъ: заслуживаютъ ли эти средства практическаго примѣненія? Въ случаѣ положительного рѣшенія этого вопроса требовалось опредѣлить условія для наиболѣе легкаго, удобнаго и общедоступнаго примѣненія этихъ средствъ на практикѣ. При рѣшеніи этой задачи я старался результаты, получаемые при очищеніи воды квасцами и сѣрнокислымъ глиноземомъ, ставить въ параллель съ таковыми же, достигаемыми искусственной фільтраціей воды. Это дѣлалось съ цѣлію представить наиболѣе рельефно дѣйствительное очищающее значеніе этихъ средствъ, такъ какъ фільтрація въ настоящее время считается, по справедливости, наиболѣшимъ способомъ очистки воды и притомъ способомъ наиболѣе и всесторонне изслѣдованнымъ, почему и можетъ служить вѣрною и наглядною мѣркою при оцѣнкѣ другихъ способовъ.

Вода для опытовъ бралась изъ разныхъ мѣстъ Лиговскаго канала и изъ прудовъ, находящихся въ Таврическомъ саду. Предосторожностей, необходимыхъ при набираніи воды для опредѣленія въ ней микроорганизмовъ, ни какихъ не принималось въ виду того, что для моихъ цѣлей важно было только то количество микроорганизмовъ, которое содержалось въ водѣ

въ моментъ очищенія ея испытуемыми средствами, а не то, которое находится въ самомъ источниѣ.

Затѣмъ отливалась порція въ  $1 - 1\frac{1}{2}$  литра воды въ стеклянныи цилиндръ или банку, всыпалось предварительно отвѣшеннное количество квасцовъ или сѣрнокислаго глинозема съ известью, вода взбалтывалась встряхиваніемъ сосуда и помѣшиваніемъ стеклянною палочкой до полученія замѣтной муты, и сосудъ оставлялся въ покой, закрытый пробкой или бумажнымъ колпачкомъ, до полнаго просветлѣнія воды, при чёмъ отмѣчалось потребное для того время. Всльдъ за взбалтываніемъ, по прибавленіи очищающаго средства, вода, мутная и сама по себѣ, мутнѣетъ все больше и больше. Минутъ черезъ 3—5 можно уже разсмотретьъ на свѣтѣ, что увеличивающаяся муть зависитъ отъ массы весьма мелкихъ частичекъ, постепенно сливающихся въ болѣе или менѣе крупные волюминозные хлопья. Минутъ черезъ 10—60 хлопья эти болѣе или менѣе густой сѣтью пронизываютъ весь столбъ воды, а въ промежуткахъ между ними, въ петляхъ этой сѣти, замѣчается значительно уже просвѣтлѣвшая вода.

Затѣмъ хлопья черезъ болѣе или менѣе продолжительное время, частію опадаютъ на дно, частію же значительно меньшею, поднимаются на поверхность воды, гдѣ и располагаются въ видѣ пленки буроватаго или сѣро-бураго цвѣта\*). Быстрота образованія хлопьевъ, ихъ величина и количество (болѣе или менѣе густая сѣть), а также скорость, съ какой они осаждаются зависятъ отъ количества взятаго для очищенія препарата глинозема. Чѣмъ больше это количество, тѣмъ хлопья образуются быстрѣе, въ большемъ количествѣ и большей величины, тѣмъ скорѣе получается полное осажденіе ихъ и, слѣдовательно полное просвѣтленіе воды.

Посѣвы не очищенной воды дѣлались передъ самимъ очищеніемъ ея; къ химическому же анализу я приступалъ только тогда, когда вода дѣлалась вполнѣ свѣтлой и свободной отъ

---

\*.) Вѣроятно хлопья гидрата глинозема захватываются, въ моментъ образования ихъ, мельчайшия взвѣшенныя очень легкія частицы органическихъ веществъ, отчего дѣлаются удѣльно болѣе легкими и всплываютъ на поверхность воды.

частичекъ глиноzemа. Вода для анализовъ набиралась пипеткой прямо изъ сосуда, безъ предварительного фильтрованія. Химическимъ анализомъ опредѣлялись количества плотнаго остатка, степень окисляемости воды и изъ нея количество летучихъ и нелетучихъ органическихъ веществъ, количества амміака, хлора, азотной и сѣрной кислотъ, извести и жесткость въ градусахъ. Главною заботою при производствѣ анализовъ водъ неочищенныхъ и очищенныхъ было то, чтобы подлежащіе сравненію результаты анализовъ получались при возможно одинаковыхъ условіяхъ. Въ виду этого опредѣленіе каждой примѣси въ данной серіи водъ (т. е. въ неочищенной водѣ и порціяхъ той же воды, очищенныхъ разными дозами препараторовъ глинозема) производилось параллельно: одними и тѣми же титрованными растворами, въ одно и то же время и до мельчайшихъ подробностей одинаковыми приемами. Къ краткому изложению производства ихъ я и перехожу.

**Опредѣленіе твердаго остатка.** 200 куб. стм. воды вышаривалось на водянной банѣ досуха, чашка съ остаткомъ высушивалась въ воздушной банѣ при 130—150°С. въ теченіи  $\frac{1}{2}$  часа, затѣмъ на такое же время ставилась въ эксикаторъ и взвѣшивалась. Эта процедура повторялась до тѣхъ поръ, пока при двухъ послѣдовательныхъ взвѣшиваніяхъ не получалась одинаковая цифра, каковая, помноженная на 5, и давала количество плотнаго остатка въ літрѣ воды.

**Опредѣленіе окисляемости и органическихъ веществъ.** *Приготовленіе растворовъ.* Титръ устанавливался такимъ образомъ, чтобы количество  $C_2H_2O_4$ , содержащееся въ 10 к. с. раствора ея, разлагалось 1-мъ миллиграммомъ кислорода. Реакція окисленія идетъ такъ:  $C_2H_2O_4 + 2H_2O + O = 2CO_2 + 3H_2O$ , слѣдовательно 126 (вѣсь частицы  $C_2H_2O_4$ ) частей щавелевой кислоты разлагаются 16-ю частями О, а 1 mgm О разложить 7,875 mgm  $C_2H_2O_4$ , каковое количество и должно быть въ 10 к. с. раствора, а въ літрѣ—О, 7875 гр. \*).

\*.) Здѣсь сдѣлано отступленіе отъ общепринятаго способа приготовленія титрованнаго раствора  $C_2H_2O_4$ . Обыкновенно берется растворъ центинормальный. Вѣсь част.  $C_2H_2O_4 = 126$ , слѣдов. нормальный растворъ ея долженъ бы быть 126 грм, на літръ, но въ виду крѣпости такого раствора, прини-

Бралось небольшое, около 1 грамма, количество чистой, перекристализованной из спиртного раствора и высушенной между листами пропускной бумаги, щавелевой кислоты, точно определялся весь этого количества и растворялось оно въ только-что перегнанной, съ прибавлениемъ  $Mn\text{KaO}_4$ , дестиллированной водѣ, количество которой определялось изъ пропорціи: весь взятой дозы  $C_2H_2O_4$ : 0, 7875=X:1000 грамм. воды. Растворъ марганцевокислого калия приготавлялся такъ, чтобы приблизительно 10 к. с. его разлагали 10 к. с. раствора  $C_2H_2O_4$ . Такъ какъ въ кисломъ растворѣ (какъ и производилось определеніе)  $2\text{KaMnO}_4 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{KaSO}_4 + 2\text{SMnO}_4 + 3\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ , т. е. 2 частицы марганцевокислого калия окисляютъ 5 частицъ щавелевой кислоты, то одна частица  $C_2H_2O_4$  будетъ разлагаться  $\frac{2}{5}$  ч.  $Mn\text{KaO}_4$  а 126 частей  $C_2H_2O_4$ —разложатся 63,2 ч. марганцево-кислого калия. Слѣдовательно на 7,875 mgm. ея (въ 10 к. с.) нужно:  $7,875 : 126 = X : 63,2$ ;  $X = 3,95$  mgm.  $\text{KaMnO}_4$ , а на литръ 0,395 грамм. Затѣмъ титръ устанавливается такимъ образомъ: 100 к. с. дестиллированной воды съ 5 к. с. разведенной (1: 3) серной кислоты подогревалось, затѣмъ прибавлялся до ярко красного цвѣта растворъ  $\text{KaMnO}_4$ , жидкость кипятилась ровно 5 минутъ, охлаждалась до  $60^{\circ}\text{C}$ ., приливалось 10 к. с.  $C_2H_2O_4$  и титровалось до слабо-розоватаго окрашиванія растворомъ  $Mn\text{KaO}_4$ . Такимъ образомъ, органическія вещества дестиллированной воды разрушались вполнѣ. Для окончательной установки титра полученная жидкость доводилась до  $60^{\circ}\text{C}$ ., прибавлялось 10 к. с. раствора щавелевой кислоты, и затѣмъ приливался осторожно растворъ  $\text{KaMnO}_4$  до слабо-розоватаго окрашиванія и определялось, такимъ образомъ, количество этого раствора, соответствующее 10 к. с. раствора  $C_2H_2O_4$ .

---

имаютъ за нормальный растворъ половинного количества, т. е. 63 грамма на литръ, а центиформальный, значить, 0,63 грамма на литръ; 10 куб. см. такого раствора содержатъ 6,3 mgm  $C_2H_2O_4$ , на окисленіе которыхъ идетъ 0,8 mgm кислорода (такъ какъ на 126 его идетъ 16, а на 63—8). Въ нашемъ же растворѣ 10 к. с. отвѣчаютъ 1 mgm.; такой растворъ представляетъ большее удобство при вычислениіи, почему и сдѣлано это отступленіе.

Въ виду большихъ количествъ органическихъ веществъ въ водахъ, съ которыми я имѣлъ дѣло, я бралъ 10—25 к. с. воды и разводилъ до 100 к. с. дестиллированной водой, въ которой количество органическихъ веществъ опредѣлено ранѣе. При опредѣлѣніи количества раствора марганцев. калія, пошедшаго на окисленіе органическихъ веществъ испытуемой воды, дѣлалась соотвѣтственная поправка на органическія вещества прибавленной дестиллированной воды.


Количество органическихъ веществъ опредѣлялось (по Вуду) черезъ умноженіе на 20 количества О, пошедшаго на окисленіе ихъ. Такъ какъ количество кислорода марганцевой кислоты, идущаго на окисленіе органическихъ веществъ, зависитъ отъ продолжительности нагреванія и отъ количествъ прибавляемыхъ растворовъ марганцево-кислого калія и сѣрной кислоты, то при опредѣлѣніи органическихъ веществъ въ каждой серіи водъ—неочищенной и очищенныхъ—имѣлось въ виду, чтобы сказанныя условія были абсолютно одинаковы. Раствора марганцево-кислого калія приливалось одинаковое количество, тоже и разведенной сѣрной кислоты — всегда 5 к. с.; кипяченіе продолжалось 5 минутъ. Всѣ порціи водъ отмѣривались одной и той же пипеткой, а также и дестиллированная вода для разведенія бралась одна и та же, съ опредѣленнымъ заранѣе содержаніемъ органическихъ веществъ въ ней.

**Определеніе хлора** производилось титрованнымъ растворомъ азотно-кислого серебра. Титръ устанавливался эмпирически по раствору хлористаго натра, содержавшему одинъ граммъ хлора на літръ раствора, или 1 mlgm. въ к. с., такъ чтобы 1 к. с. раствора  $\text{NaClO}_3$  соотвѣтствовалъ 1 к. с. раствора  $\text{AgCl}$ . Количество  $\text{AgCl}$ , для раствора на літръ воды, опредѣлялось изъ пропорціи  $35,5 : 58,5 = 1 : X$ , — откуда 1,648 грам. на літръ.

**Определеніе амміака** производилось по цвѣтовому способу Фрэнклэнда, измѣненному Генеромъ.

**Приготовленіе растворовъ.** 1) Концентрированный растворъ соды: 3 части на 5—6 частей дестиллированной воды. Растворъ кипятился для удаленія могущаго быть амміака. 2) Концентрированный растворъ щѣдкаго натра 1 : 2. 3) Растворъ хлористаго аммонія съ содержаніемъ 0,05 mlgm. въ 1 куб. стм.

Сначала приготавлялся крѣпкій растворъ нашатыря, который бы содержалъ 1 грм. амміака въ литрѣ. Изъ пропорціи  $53,5 : 17 = X : 1$  вычисывалось количество нашатыря на литръ такого раствора. 50 к. с. такого крѣпкаго раствора, разведенныя до литра, давали требуемый слабый растворъ съ содержаніемъ 50 mgm.  $\text{NH}_3$  въ литрѣ или 0,05 mgm. въ 1 к. с. 4) Несслеровскій реагентъ приготавлялся обыкновеннымъ образомъ. Такъ какъ способъ Генера мало извѣстенъ у насть въ Россіи, то считаю нeliшнимъ привести болѣе подробное описание его \*). Приборъ Генера, какъ видно изъ рисунка, приложеннаго здѣсь, состоитъ изъ двухъ парныхъ цилиндровъ лѣтаго стекла, снабженныхъ внизу у самаго дна кранами съ узкимъ отверстиемъ. Цилинды эти совершенно одинаковой высоты, діаметра и объема (въ 100 к. с.) и градуированы съ дѣленіями въ 1 к. с.



1/3 норм. величины.

\* ) Приборъ Генера примѣненъ мною по иниціативѣ и по предложенію Приватъ-Доцента А. И. Судакова, которымъ онъ и введенъ въ употребленіе въ лабораторіи Николаевскаго Госпиталя.

*Ходъ определенія.* Къ 200 к. с. испытуемой воды прибавлялось 1 к. с. раствора йодаго натра и 2 к. с. раствора соды для осажденія соединеній кальція и магнія. Когда осадокъ опадалъ, 20—50 к. с. воды (смотря по содержанію амміака) вливалось въ одинъ изъ цилиндровъ и прибавлялось дестиллированной воды до 100 к. с. Въ другой цилиндръ наливалось 100 к. с. дестиллированной воды и 0,2—0,3 куб. стм. слабаго раствора нашатыря. Затѣмъ въ оба цилиндра прибавлялось по 1 к. с. Несслеровскаго реагента, они ставились на листъ бѣлой бумаги и производилось сравненіе окраски жидкостей въ обоихъ цилиндрахъ. Если въ 1-мъ цилиндрѣ окраска оказывалась слабѣе, чѣмъ во 2-мъ (что случалось весьма рѣдко), то бралась или новая порція изслѣдовавшейся воды, но менѣе разведенная дестиллированной водой, или новая порція дестиллированной воды съ меньшимъ содержаніемъ нашатыря. Если же изслѣдуемая вода представлялась окрашеною интенсивнѣе, чѣмъ дестиллированная съ нашатыремъ, то она выпускалась черезъ кранъ цилиндра до тѣхъ поръ, пока окраска въ обоихъ цилиндрахъ не дѣлалась одинаковой. Такимъ образомъ становилось извѣстнымъ содержаніе амміака въ оставшемся въ 1-мъ цилиндрѣ, т. е. при прибавленіи, наприм., 0,2 к. с. раствора нашатыря = 0,01 mlgm., что видно изъ пропорціи  $0,2 : 1 = X : 0,05$ . Затѣмъ изъ объема оставшагося столба и степени разведенія взятой для опредѣленія пробы воды высчитывалось количество амміака на литръ. Примѣръ: 25 к. с. воды въ 1 цилиндрѣ разбавлены до 100 к. с. дестиллированной водой. Въ другой цилиндрѣ съ 100 к. с. дестилл. воды прибавлено 0,2 к. с. раствора нашатыря. До одинаковой окраски пришлось выпустить изъ I цилиндра 30 к. с., какъ представлено на рис. Слѣд. 70 к. с. 1-го цилиндра содержать  $\text{NH}_3$  столько, сколько его содержится во 2-мъ, т. е. 0,01 mlgm. Въ 100 же к. с. будетъ  $100 : 70 = X : 0,01$ ;  $X = 0,014286$ , а въ литрѣ испытуемой воды  $0,014286 \times 40 = 0,571$  mlgm. Этимъ приборомъ опредѣленіе амміака въ водѣ производится легко, удобно и, главное, очень скоро. При немъ избѣгается хлопотливое приготовленіе нѣсколькихъ пробъ смѣси дестиллированной воды съ различными

количествоами нашатыря для сравнения, что занимаетъ иногда немало времени. Когда окраска въ 1-мъ цилиндрѣ значительно рѣзче, чѣмъ во 2-мъ, то жидкость сначала выпускается быстро, пока окрашиваніе не будетъ подходить къ таковому же во 2-мъ цилиндрѣ, а затѣмъ осторожно и понемногу, пока не получится совершенно одинаковая окраска. Такимъ образомъ весь ходъ опредѣленія требуетъ очень немного времени.

**Определеніе азотной кислоты** дѣлялось посредствомъ титрованного раствора индиго. Послѣдній приготавлялся такимъ образомъ: 1 часть индиго растворялась въ 6 ч. дымящейся сѣрной кислоты въ фарфоровой ступкѣ. Оставшаяся, по осажденіи нерастворившихся частей, жидкость разбавлялась въ 40 разъ болѣшимъ количествомъ дестиллированной воды и фильтровалась. Полученный такимъ образомъ крѣпкій растворъ индиго, по мѣрѣ надобности, разводился дестиллированной водой на столько, чтобы слой жидкости, налитой въ бюретку, былъ достаточно прозраченъ. Титръ устанавливался эмпирически, по раствору азотокислого калия, такъ, чтобы 6—12 куб. см. раствора индиго отвѣчали 1 к. с. раствора  $\text{NKA}_3$  съ содержаниемъ 1 mgm.  $\text{N}_2\text{O}_5$ . Количество  $\text{NKA}_3$  на литръ раствора опредѣлялось изъ пропорціи:  $108 (\text{N}_2\text{O}_5) : 202, (2\text{KAN}_3) = 1 : X$ , откуда  $X = 1,870$  грам.  $\text{NKA}_3$  на литръ.  $\text{N}_2\text{O}_5$  въ литрѣ такого раствора — 1 грам., а въ 1 к. с. одинъ mgm.

**Ходъ определенія.** Въ эrlenmeyровскую колбу вливалось 25 к. с. изслѣдуемой воды, прибавлялось 50 к. с. химически чистой сѣрной кислоты и возможно быстро приливался изъ бюретки растворъ индиго, при постоянномъ встряхиваніи колбы, до получения зеленоватаго окрашиванія. При этомъ имѣлось, главнымъ образомъ, въ виду, чтобы при работе съ одной серіей водъ: неочищенной и тѣхъ же очищенныхъ степень индикаторной окраски была одна и та же. Изъ количества потраченного раствора индиго высчитывалось количество  $\text{N}_2\text{O}_5$  въ 25 к. с. воды, а отсюда и содержание его въ литрѣ.

**Определеніе сѣрной кислоты** производилось вѣсовымъ способомъ, посредствомъ осажденія ея въ видѣ сѣрнокислого барита хлористымъ баріемъ. Послѣдній брался въ 1% растворѣ. 200 к. с. воды (а неочищенной 400—500 и выпаривалась до

200), подогревалось, по прибавлениі 2—4 капель крѣпкой соляной кислоты, въ стаканѣ и приливался по каплямъ растворъ хлористаго барія до слабаго избытка, который опредѣлялся, во-1-хъ потому, что при прибавлениі къ каплѣ, взятой изъ стакана и разлитой на стеклянной пластинкѣ, капли раствора ClBa не получалось муты, во-2-хъ потому, что при прибавлениі къ ней капли разведенной SH<sub>2</sub>O<sub>4</sub> получалась муть. Затѣмъ подогреваніе продолжалось еще минутъ 10 и стаканъ оставлялся въ покой на нѣсколько часовъ (10—18), пока осадокъ весь не опадалъ на дно, а жидкость надъ нимъ не дѣлалась прозрачной. Тогда она фильтровалась черезъ фильтру изъ шведской бумаги, съ определеннымъ содержаніемъ золы, смоченную дестиллированной водой. Осадокъ промывался горячей дестиллированной водой до тѣхъ поръ, пока фильтратъ не содержалъ и слѣдовъ хлористаго барія, что узнавалось потому, что не получалось муты, ни отъ прибавленія къ фильтрату раствора азотнокислаго серебра, ни отъ прибавленія къ нему разведенной сѣрной кислоты. Затѣмъ фильтра съ осадкомъ высушивалась при 100°, сжигалась на проволокѣ надъ платиновымъ тиглемъ; сгорѣвшія и обуглившіяся частички фильтры осторожно стряхивались въ тигель вмѣстѣ съ осадкомъ, и тигель прокаливался въ продолженіе 10 минутъ и, по охлажденіи, взвѣшивался. Полученная цифра минусъ вѣсъ тигля и золы фильтры представляла вѣсъ сѣрнокислаго барита. Послѣдній переводился на SO<sub>3</sub> по пропорціи: 233 (частица SBaO<sub>4</sub>):80 (частица SO<sub>3</sub>)=полученный вѣсъ SBaO<sub>4</sub>:X. Число, опредѣляющее X въ этой пропорціи, помноженное на 5, показывало содержаніе SO<sub>3</sub> въ литрѣ воды.

**Извѣсть**, въ видѣ CaO, опредѣлялась объемнымъ способомъ, по методу Мора: путемъ осажденія въ видѣ щавелевокислой извести и определенія количества пошедшей на образованіе щавелевой кислоты по избытку ея, опредѣлявшемуся титрованнымъ растворомъ марганцево-кислаго калія.

**Приготовленіе растворовъ.** Растворъ щавелевой кислоты дѣлался децинормальный—6,3 грам. на литръ. Растворъ марганцево-кислаго калія приготавлялся такой, чтобы 25,1 к. с. его соотвѣтствовали 25 к. с. щавелевой кислоты (0,1 к. с. идетъ

на сообщение розоватой окраски жидкости). Сначала брался растворъ около 3,2 грам. MnKaO<sub>4</sub> на литръ. 200 к. с. дестиллированной воды, по прибавлениі къ нимъ 25 к. с. раствора C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>4</sub> и 10 к. с. крѣпкой сѣрной кислоты, подогревались до 60° и къ нимъ приливался изъ бюретки растворъ MnKaO<sub>4</sub> до слабо - розоватаго окрашиванія, неисчезающаго при взвѣшаніи жидкости. Изъ количества потраченного раствора высчитывалось, какимъ количествомъ воды нужно было разбавить сдѣланный растворъ, чтобы получить растворъ требуемый. Напримѣръ, пошло 23 к. с., а раствора сдѣлано литръ. Изъ пропорціи X : 2,1 = 1000 : 23; X = 91,3 к. с. дестиллированной воды нужно прибавить къ литру раствора.

**Ходъ опредѣленія.** Въ колбу съ 100 к. с. изслѣдуемой воды приливалось изъ бюретки 25 к. с. раствора щавелевой кислоты, затѣмъ 2—3 капли крѣпкаго амміака (до ясно-щелочной реакціи, указываемой феноль-фталеиномъ) и все подогревалось до кипѣнія. По охлажденіи, содержимое колбы разводилось до 300 к. с. дестиллированной водой; жидкость, по осажденіи щавелевокислой извести, фильтровалась. Затѣмъ 200 к. с. фильтрата, по прибавлениі 10 к. с. крѣпкой сѣрной кислоты и подогреваніи до 60°, титровалась растворомъ марганцево-кислаго калія до слаборозоватаго окрашиванія. Вычислениe: Положимъ, пошло раствора KaMnO<sub>4</sub> — 15,4 к. с.  $\frac{15,4 \cdot 300}{200} =$  23,1; 23,1—0,1 = 23; 25—23 = 2 к. с., 2 : 25 = X : 70, \*) отсюда X = 5,6 mgm. CaO, а на литръ  $5,6 \times 10 = 56$  mgm.

**Магнезія**, въ видѣ MgO, опредѣлялась путемъ вычислениі изъ найденнаго количества извести и жесткости. Напримѣръ: извести 86,4, жесткость 13,3 ; 133—86,4 = 46,6 въ переводѣ на MgO—56 : 40 = 46,6 : X, X = 33,3 mgm. pro liter.

**Жесткость** опредѣлялась приготовленнымъ по обыкновенному способу титрованнымъ мыльнымъ растворомъ и выражалась въ нѣмецкихъ градусахъ. Вода для опредѣленія жесткости

\*) 70 mgm. CaO эквивалент. количеству C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>4</sub> въ 25 к. с. децинормального раствора ея: 56 ч. CaO эквивал.—126 ч. C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>4</sub>; отсюда 6,3 mgm. ея—2,8 mgm. CaO, а  $2,8 \times 25 = 70$ .

братась въ количествѣ 20—25 к. с. и разводилась до 100 дестиллированной водой.

Определение калия производилось по Кубело. Вода неочищенная бралась въ количествѣ одного литра, а очищенная квасцами 400—500 к. с. и вышаривалась на водяной банѣ до 200 к. с. Затѣмъ прибавлялось 18 к. с. раствора щадкаго барита (для осажденія солей щелочныхъ земель и тяжелыхъ металловъ), и жидкость подогрѣвалась до образованія густаго осадка, переводилась въ колбу, доливалась дестиллированной водой до 250 к. с. и оставлялась на нѣсколько часовъ въ покой до опаденія осадка; затѣмъ фильтровалась, 200 к. с. фильтрата подогрѣвалось въ чашкѣ на водяной банѣ и прибавлялось крѣпкаго раствора углекислаго аммонія до полнаго осажденія барія и остатковъ кальція въ видѣ углекислыхъ солей. Полное осажденіе этихъ солей узнавалось потому, что не получалось мути отъ прибавленія того же раствора къ маленькой порціи (5 к. с.), взятой изъ чашки, профильтрованной въ пробирку и подогрѣтой; послѣ пробы порція эта выливалась обратно въ чашку и пробирка ополоскивалась небольшимъ количествомъ дестиллированной воды, сливавшейся туда же. Послѣ того какъ осадокъ собрался въ крупные хлопья, содержимое чашки опять переводилось въ колбу и опять доливалось до 250 к. с.; по опаденію осадка, жидкость фильтровалась, и 200 к. с. фильтрата, по прибавленіи 2 капель раствора щавелево-кислаго аммонія, выпаривалось въ чашкѣ на водяной банѣ до суха. Остатокъ слегка прокаливался и, нѣсколько почернѣвшій, растворялся въ теплой дестиллированной водѣ; растворъ фильтровался (отъ угольныхъ частичекъ) въ платиновый тигель и выпаривался на водяной банѣ, при чемъ въ срединѣ выпариванія прибавлялось 3—4 капли соляной кислоты. Сухой остатокъ, слабо прокаливался до тѣхъ поръ, пока не начиналось плавленіе хлористыхъ щелочей и, наконецъ, по охлажденіи подъ эксикаторомъ, взвѣшивался. Такимъ путемъ опредѣлялось общее количество хлористыхъ щелочей. Вычисление количества ихъ на літръ воды дѣлалось по формулѣ  $\frac{m \times 25 \times 10}{16 \times n}$  гдѣ  $m$  обозна-

чаетъ вѣсъ общаго количества хлористыхъ щелочей въ mlgm.  
а п — число сотенъ к. с. воды, взятой для анализа \*).

Для дальнѣйшаго опредѣленія калія содержимое тигля растворялось въ небольшомъ количествѣ дестиллированной воды и переводилось въ фарфоровую чашечку. Къ нему приливался медленно, по каплямъ, но въ избыткѣ, растворъ хлорной платины, жидкость выпаривалась на водяной банѣ, причемъ обыкновенно выпаривание не доводилось до суха, для избѣжанія потери хлоръ-платинатъ-калиемъ кристаллизационной воды. Затѣмъ полученная кристаллическая масса обливалась эфиризованнымъ алкоголемъ (1 часть эфира на 5 ч. 95% спирта) и оставлялась часа на 2 стоять подъ стаканомъ, при помѣшиваніи изрѣдка стеклянной палочкой. Жидкость надъ осадкомъ отфильтровывалась черезъ взвѣшенную фильтру, а осадокъ опять наливался эфиризованнымъ спиртомъ и такъ промывался нѣсколько разъ, переводился, наконецъ, на ту же фильтру, здесь промывался еще нѣсколько разъ, пока фильтратъ не былъ такъ же безцвѣтенъ, какъ и приливавшійся спиртъ, послѣ чего фильтра высушивалась при 100° и взвѣшивалась (между 2-мя часовыми стеклами). Полученная въ миллиграммахъ цифра хлоръ-платината-калия, при умноженіи на 0,305, давала ко-

\*) Формула эта получается такимъ образомъ: такъ какъ взятая послѣ выпаривания порція воды въ теченіе анализа два раза разводится дестиллир. водой съ 200 к. с. до 250, изъ которыхъ для дальнѣйшаго анализа всякий разъ берется только 200 к. с., то, очевидно, въ результатѣ получается количество щелочей меньшее того, какое содержалось во взятомъ для анализа количествѣ изслѣдуемой воды. Положимъ, взято ея 500 к. с., которые содержать К миллиграммовъ щелочей: 200 к. с., взятые изъ 250 послѣ первого разведенія, будутъ содержать щелочей уже не К, а  $\frac{4}{5}$  К ( $200 : 250 = X : K$ ). Эти 200 к. съ  $\frac{4}{5}$  К щелочей опять разводятся до 250, изъ которыхъ берется только 200 к. с.; эти послѣдніе 200 к. с. будутъ содержать уже  $\frac{4 \times 4}{5 \times 5} K$  ( $200 : 250 = X : \frac{4}{5} K$ ) или  $\frac{16}{25} K$  щелочей, каковое количество (m). и получится въ результатѣ анализа Если К mlgm. щелочей содержатся въ 500 к. с. изслѣдуемой воды, то  $\frac{16}{25} K$  будутъ содержаться въ  $\frac{16 \times 500}{25}$  к. с. этой воды, а въ літръ ея? —  $1000 : \frac{16 \times 500}{25} = X : m$ , откуда  $X = \frac{m \times 1000 \times 25}{16 \times 500}$  или  $\frac{m \times 25 \times 10}{16 \times 5}$  или п.

личество хлористаго калія. Расчетъ на литръ производился по той же формулѣ.

Такихъ анализовъ произведено было всего четыре: два неочищенныхъ водъ и два тѣхъ же водъ, очищенныхъ 1 грм. квасцевъ и 0,5—0,6 грм. Для проверки анализа, съ цѣлію опредѣлить, на сколько точны полученные результаты анализовъ, мною продѣланъ былъ такой же анализъ раствора хлористыхъ щелочей калія и натрія, по 40 mlgm въ 200 к. с. дестиллированной воды, что составить на литръ 400 mlgm хлористыхъ щелочей и 200 mlgm хлористаго калія.

Анализъ велся съ тѣми же до мельчайшихъ подробностей приемами, какъ и анализы порцій изслѣдуемыхъ водъ.

Вѣсъ тигля съ остаткомъ послѣ выпариванія съ соляной кислотой, прокаливанія и ох- лажденія подъ эксикаторомъ . . . . .	30, 753 грм.
Вѣсъ пустаго тигля . . . . .	30, 700 »

---

Общее количество хлор. щелоч. 53 mlgm.

На литръ  $\frac{53 \times 25 \times 10}{2 \times 16} = 414$  mlgm хлористыхъ щелочей.

Определеніе хлористаго калія:

Вѣсъ прибора изъ часовыхъ стеколъ и фильтры съ хлоръ платинатомъ калія . . . . .	52, 940 грм.
Вѣсъ прибора съ пустой фильтрой . . . . .	52, 858 »

---

Хлоръ платинатъ калія 82 mlgm.

Хлористаго калія  $- 82 \times 0,305 = 25,01$  mlgm, а на литръ его  $\frac{25,01 \times 25 \times 10}{2 \times 16} = 195,4$  mlgm.

Хлористаго натра въ литрѣ  $- 414 - 195,4 = 218,6$  mlgm.

Погрѣшность при анализѣ выражается, такимъ образомъ, излишкомъ 14 mlgm на литръ общаго количества хлористыхъ щелочей и недостаткомъ 4,6 mlgm хлористаго калія. Первый можетъ быть отнесенъ на счетъ не вполнѣ осажденнаго углекислымъ аммониемъ барія. Второй объясняется, вѣроятно, потерей части осадка хлоръ—платината калія при переводѣ его изъ чашки на фильтру. Условія для такой потери вообще су-

ществуютъ, вслѣдствіе трудной смываемости хлоръ-платината калія, зависящей отъ высокаго удѣльнаго вѣса его въ такой легкой жидкости, какъ эфиризованный спиртъ.

Для опредѣленія въ водѣ количества жизнеспособныхъ микроорганизмовъ и ихъ зародышей дѣлались посѣвы воды въ мясопептонной желатинѣ на стеклянныхъ пластинкахъ, по Коху. Для посѣвовъ бралось воды неочищеної 0,1 к. с., а очищеної, въ виду меньшаго содержанія въ ней микробовъ, 0,2 и 0,3 к. с.

Колоніи сосчитывались одновременно черезъ 2—3 сутокъ.

Пробирки передъ наливаніемъ въ нихъ желатины стерилизовались при  $t^{\circ}$  въ 140—160° въ продолженіе 2—3 часовъ.

Желатина разливалась горячею, послѣ  $\frac{1}{2}$ —1-часового кипченія въ горячіе же пробирки и затѣмъ стерилизовалось еще текучимъ паромъ въ Коховскомъ аппаратѣ часа 3.

---

Квасцы, какъ извѣстно есть двойная сѣрнокислая соль калія и аллюминія, формулы— $(SO_4^4)_2 Al_2 + 12H_2O$ . Калійные чистые квасцы представляются въ видѣ безцвѣтныхъ, прозрачныхъ октаэдровъ, а истолченные въ видѣ бѣлаго сыпучаго порошка, весьма легко растворимаго въ водѣ.

Химическій процессъ, лежащий въ основаніи очищающаго воду дѣйствія солей глинозема, состоитъ въ томъ, что соли эти, какъ соединенія весьма не стойкія, легко разлагаются въ присутствіи щелочей и щелочныхъ земель воды, причемъ образуется сѣрнокислый калій и сѣрнокислые соли щелочныхъ земель, а освобождающійся въ видѣ волюминозныхъ хлопьевъ, нерастворимый осадокъ гидрата глинозема  $Al(HO)_3$ , опадая на дно, увлекаетъ съ собою и всѣ взвѣшенныя вещества воды, органическія и неорганическія, дѣляя ее вслѣдствіе того ясною и прозрачною. Такимъ образомъ, главное дѣйствіе квасцевъ, по-видимому, чисто механическое. Однако, какъ будетъ видно ниже, несомнѣнно кромѣ того, хотя и болѣе слабое, дѣйствіе ихъ и на растворенные органическія вещества.

Квасцы получались мною отъ Штоль и Шмидта подъ названіемъ *химически чистые*, въ кристаллическомъ видѣ; пре-

вращались въ порошокъ и уже въ такомъ видѣ употреблялись для очищенія \*).

Единственное болѣе подробное изслѣдованіе относительно очищающаго дѣйствія квасцевъ въ химическомъ и бактеріоскопическомъ отношеніи произведено было, какъ уже сказано, д-ромъ Хульвой, почему и позволю себѣ подробно изложить его прежде чѣмъ перейду къ своимъ опытамъ.

Въ своей работѣ, касающейся водоснабженія и канализаціи г. Бреславля \*\*), онъ настоятельно указываетъ на очищающее воду дѣйствіе квасцевъ, оказавшееся, въ его опытахъ, лучшимъ, нежели фільтрація черезъ центральный водопроводный фільтръ. Квасцы брались имъ, смотря по интенсивности мути, въ количествѣ 1 ч. на 10,000—100,000 частей воды и хлопьевидный осадокъ заключалъ въ себѣ всѣ взвѣшанныя частички воды и большую часть микроорганизмовъ. Очищенная вода получалась прозрачною, какъ хрусталь.

Слѣдующая таблица представляетъ сравнительную картину качествъ: неочищенной одерской воды, той же воды, прошедшей черезъ фільтръ и той же очищенной квасцами.

На 100,000 ч. ч.:	Неочищенная Одерск. вода мут- на, желтовата, съ желтозелено- ватымъ осадкомъ; слабо-щелочной реакціи.	Фільтрованная. Сильно опалес- цируетъ, безцвѣт- на, съ оч. не- большимъ осад- комъ слабо-щел- очной реакціи.	Очищенная квас- цами 0,1 %о. прозрачна, без- цвѣтна, пейт- ральной реак- ціи.
Твердый остатокъ.....	26,5	13,2	18,5
Потеря послѣ прокаливанія .....	7,0	2,4	3,5
Окисляемость .....	0,88	0,536	0,325
Легко окисл. орган. вещества ..	17,38	10,586	6,320
Амміакъ и альбум.-амміакъ .....	0,075	0,022	0,015
Азотная кислота .....	0,100	0,100	0,100
Азотистая кислота .....	0,003	0,003	0,002
Хлоръ.....	0,710	0,710	0,71
Жесткость.....	4°	4°	4°

\*) Квасцы необходимо брать въ аптекарскихъ магазинахъ подъ названиемъ «химически чистые», такъ какъ аптечные, такъ называемые очищенные квасцы,—alumen depuratum, содержать иногда значительныя количества амміака. Въ двухъ пробахъ воды съ 1,5 грам. на литръ такихъ очищенныхъ квасцевъ, взятыхъ въ разныхъ аптекахъ и въ разное время, оказались такія количества амміака, что по цвѣтовому способу приборомъ Генера нельзя было опредѣлить его ни при какомъ разведеніи.

\*\*) Beiträge zur Schwemmkanalisation und Wasser—Versorgung der Stadt Breslau v. D-r. F. Hulwa (Ergänzungshefte zum Centralblatt f. allg. Gesundheitspflege I B.). Стр. 123 и слѣд.

Изъ этой таблицы видно, что очищающее дѣйствіе квасцевъ отразилось наибольѣе на содержаніи твердаго остатка, амміака и органическихъ веществъ, и 2) что вода квасцами очищалась лучше, нежели фільтраціей. Содержаніе органическихъ веществъ въ водѣ, по очищеніи квасцами, понизилось на 63%, а послѣ фільтраціи только на 39%.

Относительно вліянія квасцевъ на содержаніе микроорганизмовъ въ водѣ цифровыхъ данныхъ Хульва не приводитъ, ибо имъ производилось только микроскопическое изслѣдованіе воды; посѣвовъ же изъ нея онъ не дѣлалъ. Тѣмъ не менѣе онъ констатируетъ фактъ уменьшенія количества микроорганизмовъ въ очищенной квасцами водѣ.

Вотъ результаты его микроскопического изслѣдованія:

Вода изъ р. Одеря:	Фільтрованная:	Очищен. квасцами:
Преимуществен. неорганическія вещества; изъ организмовъ: зеленые, одноклѣтчатые и нитчатые водоросли ( <i>Scenedesmus</i> , <i>Glococapsa</i> , <i>Cladophora</i> ), діатомеи и десмиды ( <i>Navicula</i> , <i>Pinularis</i> , <i>Closterium</i> , <i>Cosmarium</i> ), немного пльсневыхъ грибковъ, много шарообразныхъ бактерій и изрѣдка палочкообразныя.	Опалесценція зависитъ главнымъ образомъ отъ въ высшей степени тонкихъ, мельчайшихъ, глинистыхъ частичекъ. Далѣе здѣсь найдены организмы: діатомеи, десмиды, инфузоріи, амебы, монады, значительное количество шарообразныхъ бактерій, изрѣдка палочкообразныя и не много грибк. споръ.	Организмы большую частью заключены въ осадкѣ глинозема. Въ фільтратѣ оказались только отдѣльные монады, микрококки и очень рѣдко палочкообразныя бактеріи; послѣднія частію неподвижны.

На основаніи своихъ изслѣдованій д-ръ Хульва признаетъ квасцы на столько хорошимъ очищающимъ воду средствомъ, что рекомендуетъ ихъ для очищенія водопроводной одерской воды передъ пропусканіемъ ея черезъ центральный фільтръ. Комбинацію эту онъ предлагаетъ устроить, хотя бы такимъ образомъ, чтобы, при вхожденіи воды черезъ трубу въ бассейнъ къ ней непрерывно и равномѣрно приливалось бы изъ помѣщенаго вверху резервуара опредѣленное количество раствора квасцевъ. Этимъ достигалось бы, по его мнѣнію, почти совершенное очищеніе воды и меньшее засореніе фільтра.

Я началъ опыты свои съ малыхъ дозъ квасцевъ въ виду указаній, существующихъ въ литературѣ относительно этого

вопроса. Такъ, Хульва \*) бралъ 1 часть на 10000—100000 частей воды, т. е. 10—100 mlgm. на литръ, Парксъ \*\*) для своихъ опытовъ 97—129 mlgm. По Новаку \*\*\*) нужно брать 0,3—0,4 грм., а по Д'Арсе \*\*\*\*)  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  грм. на литръ.

Я остановился сначала на дозахъ въ 0,3 и 0,1 грм. квасцевъ на литръ. Вода для опыта взята изъ пруда Таврическаго сада. На видъ совершенно мутная, отвратительного вкуса, съ рѣзкимъ запахомъ гнили и ила. Полное просвѣтленіе порціи, очищенной 0,3 грм., получилось черезъ 22 часа, второй же въ 0,1 грм. черезъ  $1\frac{1}{2}$  сутокъ, да и то еще замѣтна была опалесценція, зависящая отъ мельчайшихъ взвѣшенныхъ частичекъ глинозема. По очищеніи запахъ гнили въ водѣ много слабѣе, вкусъ улучшился; и то и другое больше выражено въ водѣ съ 0,3 грм. квасцевъ. Въ чаѣ, заваренномъ той и другой водой, ни вкуса, ни запаха неочищенный воды почти не ощущалось.

Результаты анализовъ этихъ водъ приведены въ слѣдующей таблицѣ A. Изъ нея видно, что очищающее дѣйствіе

**Таблица A.**

Въ миллиграмммахъ на литръ.	Вода не- очищен- ная.	Очищенная		Уменьшеніе при- мѣ сей воды въ %.	
		0,3 грм.	0,1 грм.	При очищеніи на литръ.	0,3 грм.
Твердый остатокъ .....	310	325	275	4,8	11,3
Окисляемость въ mlgm O...	15,6	6,8	10,4	56,4	33,3
Органич. вещества, опред. хамелеон...	312	136	208	56,4	33,3
Амміакъ.....	0,61	0,490	0,520	19,7	14,8
Хлоръ .....	14	12	14	14,3	0
Азотная кислота ( $N_2O_5$ )....	2,284	2,050	2,284	10,1	0
Сѣрная кислота ( $SO_3$ ) .....	Слѣды.	78,3	28,8	—	—
Извѣсть ( $CaO$ ) .....	67,3	51,2	62,3	23,9	7,4
Магнезія ( $MgO$ ) .....	44,8	44,8	44,78	0	0,1
Жесткость въ нѣм. град....	13	11,3	12,5	13,1	3,8

Количество микроорганизмовъ въ 1 к. с.

Черезъ сутки по очищеніи.	325	715
Черезъ 2-е сутокъ .....	560	1315
Черезъ 3 , .....	1300	4230
Черезъ 4 , .....	8640	2850
Черезъ 5 , .....	4040	9820

\*) I. cit. стр. 123.

\*\*) Roth und Lex Militärhygiene. В. I, стр. 101.

\*\*\*) Lehrbuch der Hygiene. 1883, стр. 72.

\*\*\*\*) Эрисманъ. Гигиена. 1870, стр. 490.

квасцевъ проявляется, главнымъ образомъ, на органическихъ веществахъ воды, которые уменьшаются значительно, именно: при очищениі 0,3 грам. больше чѣмъ на половину, а при очищениі 0,1 грам. ровно на  $\frac{1}{3}$ .

Твердый остатокъ уменьшается и то незначительно только при очищениі 0,1 грам.; при 0,3 же онъ увеличивается, что, находится въ зависимости отъ того, что количество вносимыхъ квасцами веществъ превышаетъ количество удаленныхъ ими изъ воды взвѣшенныхъ и растворенныхъ примѣсей ея. Количество амміака, хлора и азотной кислоты мало или совсѣмъ не уменьшаются. Наиболѣе изъ нихъ уменьшается амміакъ, а наименѣе азотная кислота, содержаніе которой, равно какъ и хлора, при дозѣ 0,1 грам. остается безъ измѣненій. Послѣднее обстоятельство, впрочемъ, и не представляетъ особенной важности, въ виду того, что присутствіе этихъ веществъ въ водѣ имѣетъ санитарное значеніе только потому, что онѣ указываютъ на характеръ и интенсивность процессовъ разложенія органическихъ веществъ, происходящихъ въ водѣ. Сами же по себѣ въ тѣхъ количествахъ, въ какихъ встрѣчаются обыкновенно даже въ значительно загрязненныхъ водахъ, онѣ могутъ считаться индеферентными для организма. Количество щелочныхъ земель и жесткость тоже, какъ видно, уменьшаются незначительно отъ этихъ дозъ квасцевъ. Количество сѣрной кислоты, какъ и нужно было ожидать, увеличивается. Оцѣнка этого обстоятельства съ санитарной точки зрѣнія будетъ приведена ниже. Наконецъ, какъ показываетъ таблица А, очищающее дѣйствіе дозы въ 0,1 грам. квасцевъ много ниже дѣйствія 0,3 грам., особенно относительно органическихъ веществъ.

Здѣсь слѣдовало бы, согласно принятому плану, привести сравненіе результатовъ очистки воды этими дозами квасцевъ съ таковыми же, даваемыми фильтраціей, но въ виду того, что, какъ будетъ видно, степени химического очищенія воды разными дозами квасцевъ и сѣрнокислаго глинозема мало различаются между собою, какъ въ качественномъ, такъ и въ количественномъ отношеніи, это сравненіе будетъ приведено ниже, при общей оцѣнкѣ очищенія воды рассматриваемыми соединеніями глинозема.

Что касается бактериоскопической стороны, то въ этомъ отношеніи очищающее дѣйствіе малыхъ дозъ квасцевъ, какъ видно изъ таблицы, далеко не совершенno. Въ водѣ, очищенной 0,3 грам. на литръ, изъ 8640 черезъ сутки оказалось 325 микроорганизмовъ въ 1 к. с., т. е. ихъ остается 37 изъ 1000. Если припомнимъ данныя Вольфгюгеля и Plagge und Proskauer'a относительно фільтраціи черезъ центральные Берлинские фільтры, то увидимъ, что очищающее дѣйствіе дозы 0,3 грам. квасцевъ въ общемъ значительно уступаетъ лучшему фільтру (Stralauerverk), но значительно превышаетъ степень очищенія отъ микробовъ другого фільтра (Tegelerwerk). Первый пропускаетъ среднимъ числомъ 7 и 12 изъ 1000, второй 119 и 38 изъ 1000.

Доза въ 0,1 грам. квасцевъ, какъ видно, очищаетъ воду отъ микроорганизмовъ еще менѣе. Изъ 8640 микроорганизмовъ въ к. с. очищенная вода содержала ихъ черезъ сутки 715, т. е. изъ 1000 ихъ остается 81, но уже на слѣдующій день количество ихъ удваивается. Между тѣмъ черезъ сутки вода, очищенная 0,1 грам., еще не можетъ быть употребляема для питья, такъ какъ она освобождается отъ хлопьевъ осадка не раньше  $1\frac{1}{2}$  сутокъ, почему и мѣркой для степени очистки воды въ бактериоскопическомъ отношеніи нужно принимать число микроорганизмовъ въ водѣ черезъ 2 сутокъ, 1315 въ к. с., что составить уже 152 на 1000, а такая степень очищенія конечно весьма далека отъ желаемаго совершенства. Наконецъ, необходимо указать и на то, что въ водѣ, очищенной дозами въ 0,1 и 0,3 грам. квасцевъ, размноженіе микроорганизмовъ идетъ прогрессивно и довольно быстро.

Въ виду такого несовершенного и притомъ кратковремен-наго только очищенія воды отъ микроорганизмовъ малыми дозами квасцевъ, а также, въ виду сравнительно долгаго срока, какой нуженъ для полнаго просвѣтленія воды, я перешелъ къ опытамъ очищенія воды большими дозами, а именно: 0,5 грам., 1 грам. и 1,5 грам. на литръ.

Въ этомъ направлениі мною произведены были анализы 2-хъ серій водъ: неочищенной и порцій той же воды, очищенныхъ сказанными дозами. Пробы были взяты:—одна изъ

Лиговского канала, другая—изъ пруда Таврическаго сада. Вода обѣихъ пробъ обладала тѣми же физическими свойствами, какъ и предшествовавшая проба: такая же мутная, такого же отвратительнаго вкуса и съ тѣмъ же рѣзкимъ запахомъ гнили. По очищениіи квасцами и полномъ опаденіи осадка, вода дѣлалась совершенно прозрачною, безцвѣтною, запахъ гнили исчезалъ совершенно и появлялся только при подогрѣваніи, да и то въ слабой степени; дурной вкусъ воды, хотя вполнѣ и не изчезалъ, но значительно уменьшался.

Въ порціяхъ водъ, очищенныхъ 1,5 грам. квасцевъ, вода кромѣ того принимала весьма замѣтный вяжущій вкусъ. Полное просвѣтленіе воды получалось въ порціяхъ, очищенныхъ 0,5 грам., часовъ черезъ 16—17; въ порціяхъ съ 1 грам. черезъ 13—14, а въ порціяхъ съ 1,5 грам. черезъ 9—10 часовъ по прибавленіи квасцевъ. Результаты анализовъ этихъ водъ приведены въ слѣдующей таблицѣ В.

Сличая эту таблицу съ таблицей А, мы замѣчаемъ, что въ бактеріоскопическомъ отношеніи отъ большихъ дозъ вода очищается значительно полно. Мы видимъ, что очищеніе начинается уже въ первые часы по прибавленіи квасцевъ: уже черезъ 3—4 часа, при 0,5 грам. квасцевъ, микроорганизмовъ остается только  $\frac{1}{9}$ , а при прибавленіи 1 грам.  $\frac{1}{13}$  часть микробовъ неочищенной воды, т. е. въ первомъ случаѣ 114, а въ во второмъ 75 изъ 1,000; черезъ 17 часовъ по очищениіи въ водѣ съ 0,5 грам. квасцевъ количество ихъ уменьшалось уже въ 80 разъ, т. е. оставалось только 12—13 изъ 1,000; черезъ сутки, когда очищенная вода годна уже къ употребленію, она содержитъ меньше  $\frac{1}{200}$  части микроорганизмовъ неочищенной воды, т. е. удерживаетъ только около 4 изъ 1,000.

Наибольшее же очищеніе отъ микробовъ получается только черезъ 2 сутокъ, когда вода почти вполнѣ освобождается отъ нихъ и остается свободною въ теченіе 5. дней. Такимъ образомъ очищеніе воды въ бактеріоскопическомъ отношеніи дозами въ 0,5—1 грам. квасцевъ получается даже большее, чѣмъ лучшимъ изъ песочныхъ фильтровъ.

Наиболѣе скорое и совершенное очищеніе воды отъ ми-

Таблица В.

Въ миллиграмм. на литръ.	Серії водъ.	Неочищенный.	Очищенный.			Уменьшение при- мѣсей воды въ %.			Среднее изъ двухъ уменьше- ние примѣсей въ %.		
			0,5 гр.	1 гр.	1,5 гр.	При очищениі			0,5 гр.	1 гр.	1,5 гр.
						квасцевъ на литръ.					
						у	в е	л и	ч е	н і е	въ %
Твердый оста- токъ.....	№ 1	390	435	610	1020	11,5	56,4	161,5	12,7	56,6	166,1
	№ 2	360	410	565	975	13,9	56,9	170,8			
Окисляемость въ mlgm. O... .	№ 1	16,12	8,16	7,36	8,4	49,4	54,3	47,9	51,2	53,7	50,8
	№ 2	14,08	6,6	6,6	6,52	53,1	53,1	53,7			
Органическія вещества, опредѣл. ха- мелономъ .. .	№ 1	322,4	163,2	147,2	168	49,4	54,3	47,9	51,2	53,7	50,8
	№ 2	281,6	132	132	130,4	53,1	53,1	53,7			
Амміакъ....	№ 1	1,714	1,226	1,197	1,058	28,5	30,2	38,9	28,1	30,15	37,7
	№ 2	0,769	0,556	0,538	0,488	27,7	30,1	36,5			
Хлоръ.....	№ 1	28	28	26	26	0	7,1	7,1	0	3,55	3,55
	№ 2	16	16	16	16	0	0	0			
Азотная ки- слота (№ <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ). .	№ 1	1,84	1,54	1,54	1,54	16,3	16,3	16,3	13	13	18,15
	№ 2	2,28	2,06	2,06	1,82	9,7	9,7	20			
Сѣрная кисло- та (SO <sub>3</sub> ).....	№ 1	6,42	129,4	250,5	292	—	—	—	—	—	—
	№ 2	0 <sup>4</sup> . замѣт. сѣды.	130,6	243,6	290	—	—	—			
Извѣстъ (CaO).....	№ 1	46,7	36,5	34,3	30,6	21,9	26,6	34,5	21,2	28,75	33,1
	№ 2	50,96	40,5	35,2	34,8	20,5	30,9	31,7			
Магнезія (MgO).....	№ 1	43,78	43,2	42,64	42,43	1,3	2,6	3,1	1,75	4,05	2,85
	№ 2	49,3	48,2	46,57	48	2,2	5,5	2,6			
Жесткость въ нѣм. град....	№ 1	10,8	9,7	9,4	9	10,2	13	16,7	10,1	14,85	15,85
	№ 2	12	10,8	10	10,2	10	16,7	15			

Количество микроорганизмовъ въ 1 к. с.

			Въ очищенной 0,5 грм. 1 грм. 1,5 грм. на литръ.
Черезъ 3—4 часа по очищениі.			975      645      180
Черезъ 16—17 часовъ . . . . .			105      110      20
Черезъ сутки. . . . .			40      10      0
Черезъ 2 сутокъ. . . . .			10      30      5
Черезъ 3 . . . . .			20      20      10
Черезъ 4 . . . . .		8560	20      10      5
Черезъ 5 . . . . .			60      20      40

\*

кроорганизмовъ получается, какъ видно изъ таблицы, отъ дозъ въ 1,5 грам. на литръ, но дозы эти должны быть оставлены уже потому только, что измѣняютъ вкусъ воды.

Далѣе, изъ той же таблицы мы видимъ, что квасцы, очищая воду отъ микроорганизмовъ, дѣлаютъ ее кромѣ того сре-дою, негодною для развитія ихъ. Извѣстно, что во всякой от-куда бы то ни было взятой порціи воды, въ первые дни послѣ взятія и при условіи покоя воды, микробы размножаются съ чрезвычайной быстротой. По изслѣдованіямъ д-ра Леона \*), въ водѣ, содержащей тотчасъ послѣ взятія пробы 5 микроорганизмовъ въ 1 к. с. воды, черезъ сутки ихъ было уже 100, черезъ 3 сутокъ 67,000, а черезъ 5 дней 500,000 въ к. с. М. Болтьонъ \*\*) также констатируетъ фактъ прогрессивнаго увеличенія числа микроорганизмовъ до 6-го и даже до 10-го дня; далѣе же количество ихъ въ водѣ постепенно уменьшается. Онъ нашелъ, кромѣ того, что увеличеніе ихъ начи-нается уже въ первые часы стоянія воды: уже черезъ 3 часа число микробовъ съ 800 въ 1 к. с. увеличилось до 2,100, съ 880 до 1,800, а черезъ 6 часовъ съ 5,400 до 10,000 и 11,800. Такое же быстрое размноженіе, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ видовъ микробовъ (*micrococcus aquatilis* и *bacillus erythrosporus*) найдено имъ даже въ дестиллированной водѣ: въ такой водѣ, только-что засѣянной *microc. aquatilis*, было отъ 4,400 до 24,200 колоній въ 1 к. с., а черезъ 3 дня число ихъ увеличилось до невозможности сосчитать. То же увеличеніе числа микроорганизмовъ при покояѣ воды найдено Гереусомъ \*\*\*). Между тѣмъ, въ порціяхъ, очищенныхъ разсматриваемыми дозами квасцевъ, вода остается почти свободною отъ микроорганизмовъ въ теченіе 4-хъ дней и только на 5-й замѣчается ничтожное увеличеніе числа ихъ.

Что касается очищенія отъ химическихъ примѣсей воды, то оно представляется въ общемъ не вполнѣ удовлетворительнымъ. Особенно бросаются въ глаза значительныя количества сѣрной кислоты, оставляемой квасцами въ водѣ: при употреб-

\*) Archiv für Hygiene 1886. IV стр. 171.

\*\*) Zeitschrift für Hygiene, 1886. В. I, стр. 90, 91 и 98.

\*\*\*) Ibidem, стр. 207—208.

лени дозы только въ 0,5 грам. ихъ, сѣрной кислоты вносится въ воду отъ 123 до 130 mgm. на литръ; при очищении же 1 грам. количество SO<sub>3</sub> доходитъ до предѣловъ, дѣлающихъ пригодность воды для питья весьма сомнительною.

Затѣмъ, особенно замѣтно увеличеніе плотнаго остатка, хотя увеличеніе это не выходитъ изъ границъ, допускаемыхъ въ хорошей водѣ для питья, по крайней мѣрѣ, при очищении 0,5 грам. квасцевъ. Зато органическія примѣси воды и нѣкоторыя неорганическія уменьшаются, повидимому, въ нѣсколько большей степени при очищении этими дозами квасцевъ, чѣмъ при очищении 0,3 грам. Количество органическихъ веществъ понижается больше на 3—5%. Изъ неорганическихъ веществъ превосходство этихъ дозъ замѣчается больше всего на амміакѣ, котораго удаляется изъ воды на 9—11%, больше, чѣмъ при очищении 0,3 грам. квасцевъ. Относительно остальныхъ неорганическихъ веществъ замѣтной разницы нѣть. Наконецъ, изъ этой таблицы видно, что разница въ степеняхъ очищенія воды разными дозами квасцевъ отъ 0,5 до 1,5 въ общемъ весьма незначительная.

Уже a priori, въ виду извѣстной легкой растворимости въ водѣ солей калія, можно было ожидать, что весь калій квасцевъ, вносимыхъ въ воду, остается въ ней въ растворѣ, что подтвердилось и произведенными анализами. Всего сдѣлано два параллельныхъ количественныхъ опредѣленія калія въ водахъ неочищенныхъ и тѣхъ же очищенныхъ: одна—1-мъ грам., а другая—около 0,5 грам. квасцевъ на литръ. Производство анализовъ этихъ и провѣрочнаго анализа изложено было выше.

Результаты анализовъ приведены въ слѣдующей таблицѣ.

	Проба I.	Проба II.	
	Вода не- очищен- ная, ная,	Очищен- ная 1 грам. квасцевъ на литръ.	Вода не- очищен- ная, ная, на литръ.
<i>Общее количество щелочей</i>			
(хлористыхъ).....	143,75	290,6	162,5
Хлористаго натра.....	94,19	89,5	103,41
Хлористаго калія.....	49,56	201,1	59,09
Окиси калія (K <sub>2</sub> O) .....	31,27	126,89	37,28
Металлическаго калія.....	25,97	105,40	30,97
			75,42

Какъ видно изъ нея, количество калія, оставляемаго квасцами въ водѣ, довольно значительно. Въ первой пробѣ, очищенной 1 грам. квасцевъ, металлическаго калія прибавилось 79,43 mlgm. на литръ воды, а въ одномъ граммѣ квасцевъ его содержитсѧ 82,28 mlgm. (по пропорціи 474, (частичный вѣсъ квасцевъ): 39 = 1,000 : X). Во второй пробѣ очищенной приблизительно 0,5—0,6 грам. квасцевъ, металлическаго калія прибавилось на литръ воды 44,45 mlgm.; квасцы, употребленные на очищеніе одного литра, могли оставить отъ 41,15 до 49,40 mlgm. калія. Такимъ образомъ можно принять, что весь калій квасцевъ остается раствореннымъ въ водѣ. Небольшія разницы между полученными цифрами калія и дѣйствительнымъ содержаніемъ его въ водѣ соответственно взятымъ количествамъ квасцевъ должны быть отнесены на счетъ погрѣшностей при производствѣ анализовъ. Если принять въ расчетъ, что человѣкъ употребляетъ для питья воды въ сутки до 3-хъ и даже до 4-хъ литровъ, то окажется, что съ водой, очищенной 1 грам. квасцевъ, онъ принималъ бы въ сутки лишнихъ 247—329 mlgm. металлическаго калія, сверхъ количества его, содержащагося во взятой для очищенія водѣ. А общая сумма его, въ виду ослабляющаго дѣйствія калійныхъ солей на сердце и мускулатуру, можетъ оказаться, вредное вліяніе на организмъ, особенно, при очень продолжительномъ употребленіи такой воды.

Извѣстно, что квасцы въ очень мягкой водѣ не разлагаются и не даютъ осадка, обязанныго своимъ образованіемъ именно присутствію щелочныхъ земель и частію щелочей, а остаются въ растворѣ и очищенія воды, слѣд., не получается. Почему важно опредѣлить, при какихъ градусахъ жесткости вода наиболѣе пригодна для очищенія квасцами. Для этой цѣли я взялъ семь одинаковыхъ порцій невской воды (по  $\frac{1}{2}$  литру) прибавилъ къ нимъ разныя количества Ѣдкой извести: 26, 52, 79, 105, 118 и 132 mlgm. на литръ \*), чѣмъ жесткость воды была искусственно повышена на 2, 4 и до 10 нѣмецкихъ гра-

\*) Вместо 20, 40, 60, 80, 90 и 100 mlgm. окиси кальція (по пропорціи 74:56 = X:20, 40, 60....)

дусовъ. Седьмая же порція оставлена безъ прибавленія извести. По очищенні всѣхъ порцій одинаковой дозой квасцевъ въ 0,3 грам. оказалось, что осадка получилось больше, и онъ скорѣе опалъ на дно въ порціяхъ съ тремя послѣдними количествами извести на літръ; полное очищеніе ихъ получилось черезъ 22—24 часа, а остальныхъ порцій черезъ 27—48 часовъ. Въ невской же водѣ, безъ прибавленія извести, осадокъ, весьма слабый и легкій, держался больше двухъ сутокъ во взвѣшенномъ состояніи въ водѣ. Отсюда вытекаетъ, повидимому, что наиболѣе удобна для скораго дѣйствія квасцевъ въ дозѣ 0,3 грам. жесткость въ 10 и больше градусовъ, принимая жесткость невской воды = 2 нѣмецкимъ градусамъ.

Въ заключеніе приведу краткое резюме всего сказаннаго относительно очищенія воды квасцами. Квасцы очищаютъ воду какъ отъ органическихъ и неорганическихъ примѣсей воды, такъ и отъ обитающихъ въ ней микроорганизмовъ. Наибольшее, а зъ бактеріоскопическомъ отношеніи почти полное, очищеніе получается отъ большихъ дозъ, начиная съ 0,5 грам. на літръ. Дозы въ 1 и 1,5 грам. должны быть признаны безусловно негодными для практическаго примѣненія, потому что вносятъ въ воду сѣрную кислоту и калій въ количествахъ, могущихъ отзываться вредно на организмъ, а вторая и потому, что портить вкусъ воды. Наконецъ, онѣ и прямо излишни, ибо та же степень очищенія получается и отъ 0,5 грам. на літръ. Доза въ 0,1 грам. тоже мало пригодна, такъ какъ очищеніе, даваемое ею, какъ въ химическомъ, такъ и въ бактеріоскопическомъ отношеніи не удовлетворительно. Наиболѣе выгодна для практическаго примѣненія доза въ 0,3 грам., ибо вноситъ небольшое количество сѣрной кислоты и калія и удовлетворительно очищаетъ воду, какъ отъ микроорганизмовъ, такъ и отъ химическихъ примѣсей.

Если же потребовалось бы очищеніе воды главнымъ образомъ въ бактеріоскопическомъ отношеніи, то такому требованію наиболѣе удовлетворяетъ доза въ 0,5 грам. на літръ. Наиболѣе удобна для очищенія квасцами (0,3 грам.) вода съ жесткостію въ 8—10 и больше нѣм. град., но и болѣе мяг-

кія воды тоже могутъ очищаться ими. Наконецъ квасцы должны быть употребляемы «химически чистые», ибо аптечные «очищенные» содержать часто много  $\text{NH}_3$ .

Перехожу теперь къ очищению воды сърнокислымъ глиноземомъ. — Химическая формула его  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 18 \text{H}_2\text{O}$ . Для своихъ опытовъ я получалъ этотъ препаратъ тоже отъ Штоль и Шмидта, подъ названіемъ «химически чистый сърнокислый глиноземъ». Онъ представляется въ видѣ перламутроваго цвѣта мягкихъ и мелкихъ кристалловъ, хорошо растворимъ въ водѣ, очень кислой реакціи. Эта соль, какъ и сърнокалиевая соль глинозема, въ присутствіи щелочей и щелочныхъ земель разлагается, выдѣляя студенистый осадокъ гидрата глинозема  $\text{Al}(\text{HO})_3$ . Но, представляя химическое соединеніе болѣе прочное, чѣмъ квасцы, онъ требуетъ для своего разложенія присутствія большаго количества щелочныхъ земель въ водѣ, такъ что въ тѣхъ водахъ, съ какими мнѣ приходилось имѣть дѣло и въ какихъ квасцы легко выдѣляютъ нужный гидратъ глинозема, онъ не разлагается и не даетъ осадка, почему и требовалось прибавлять извести къ водѣ.

Количество извести, нужное для прибавленія къ водѣ, я опредѣлялъ по найденному путемъ вычисленія содержанію  $\text{SO}_3$  во взятой для очищенія дозѣ сърнокислого глинозема, зная, что для образованія сърнокислого кальція на 80 частей  $\text{SO}_3$  требуется 56 частей окиси кальція или эквивалентныя имъ 100 частей углекислого кальція. Напримеръ: въ 0,3 грм. сърнокислого глинозема содержится 0,108 грм.  $\text{SO}_3$  \*); слѣдовательно, количество окиси кальція или углекислого кальція опредѣлится изъ пропорціи  $108 : 80 = X : 56$  или 100, откуда выходитъ—на 0,3 грм. сърнокислого глинозема нужно 75,6 mlgrm. окиси кальція или 135 mlgrm. углекислого кальція, а такъ какъ употреблялась Ѣдкая известь (гидратъ кальція  $\text{Ca}(\text{HO})_2$ ), то вместо, напримѣръ, 75,6 на 0,3 грм. сърнокислого глинозема требовалось бы 100 mlgrm. Ѣдкой извести

\*) По пропорціи: 666 (всѣ част. глинозема) : 240 ( $\text{SO}_3$  въ 1 частицѣ с. глинозема) = 0,3 : X; X=0,108.

(точно 99,9) \*). Но обыкновенно ёдкой извести бралось нѣсколько меньше, чѣмъ требовалось по приведенному расчету, въ виду того, что нѣкоторое количество известковыхъ солей содержалось уже и въ неочищенной водѣ. Такъ, вмѣсто требуемыхъ по расчету на 0,5 грам. сѣрнокислого глинозема 166-ти mlgrm. ёдкой извести, бралось ея только 125 mlgrm.; вмѣсто 233 на 0,7 грам. сѣрнокислого глинозема—180—190, вмѣсто 249,7 на 0,75 сѣрнокислого глинозема—около 200 mlgrm. Сначала, по примѣру Паркса \*\*), я бралъ углекислую извѣсть, но впослѣдствіи въ виду того, что, при недостаточномъ иногда содержаніи углекислоты въ водѣ, она частію опадаетъ на дно нерастворимою, я сталъ брать сравнительно болѣе растворимую въ водѣ ёдкую извѣсть\*\*\*). Что касается сѣрнокислого глинозема, то, слѣдя тому же примѣру Паркса\*\*\*\*), который свои опыты съ этимъ препаратомъ производилъ съ 0,103—0,309 грам. его, я взялъ сначала дозы въ 0,12 и 0,3 грам. и уже потомъ, въ виду неполнаго совершенства полученныхъ результатовъ, перешелъ къ болѣшимъ дозамъ, именно: 0,5, 0,7 и 0,75 грам. на литръ. Для очищенія сначала всыпалось опредѣленное количество извѣсти, вода взбалтывалась и затѣмъ уже прибавлялась доза сѣрнокислого глинозема.

Физическія свойства воды подъ вліяніемъ сѣрнокислого глинозема улучшались значительно. Вода съ рѣзкимъ запахомъ и противнымъ вкусомъ, мутная на столько, что черезъ слой ея въ 9—10 стм. толщиною нельзя было разбирать печатныя буквы, отъ дозы въ 0,3—0,5 грам. и болѣшихъ дѣлалась совершенно прозрачною, иногда почти неотличимою отъ дестиллированной воды. Запахъ или совсѣмъ исчезалъ или много уменьшался, дурной вкусъ тоже улучшался болѣе или менѣе, но никогда не исчезалъ совершенно. Доза въ 120 mlgrm. дѣйствуетъ

\*)  $74 \text{ (Ca(OH)}_2\text{:} 56 \text{ (CaO)=X : 75,6; X=99,9. Или: такъ какъ 3 Ca(OH)}_2\text{+Al}^3(\text{SO}_4)_3=3 \text{ SCaO}_4+2 \text{ Al(OH)}_3$ , т. е. на 666 нужно 222 Ca(OH)<sub>2</sub>, то на 0,3 грам. с. глинозема—666 : 0,3=222 : X; X=99,9.

\*\*) Roth und Lex. Militärhygiene, I, стр. 101.

\*\*\*) 1000 частей воды, насыщенной CO<sub>2</sub>, растворяютъ только не больше 3 частей SCaO<sub>3</sub> (Менделѣевъ).

\*\*\*\*) Roth und Lex, тамъ же.

на физическія свойства воды, если она очень грязна, хуже большихъ дозъ, братыхъ мною.

Полное просвѣтленіе воды получалось скорѣе, чѣмъ при соотвѣтственныхъ дозахъ квасцевъ. Только отъ дозы въ 0,12 грам. оно получалось не раньше, какъ черезъ сутки. Отъ 0,3 грам. вода дѣлалась годной къ употребленію черезъ 16—18 часовъ, при очищеніи 0,5 грам.—черезъ 10—12, а отъ дозы въ 0,75 всякая опалесценція исчезала уже часовъ черезъ пять по очищеніи.

Результаты химическихъ и бактеріоскопическихъ (количественныхъ) опредѣленій водъ, очищенныхъ сѣрнокислымъ глиноземомъ, приведены въ слѣдующихъ двухъ таблицахъ С и D.

Таблица С.

Въ миллиграммахъ на литръ:	Очищенная			Уменьшеніе при- мѣсей воды въ %.	
	Вода не- очищен- ная.	0,3 грам. с. глиноз.	0,12 грам. и 0,105 грм. уг- лекисл. извес.	очищеніи: 0,3 гр. с. 0,12 гр. глиноз. с. глин. и 0,105 и 0,05 извести ССaO <sub>3</sub>	Увелич. 3,2 53,85
Твердый остатокъ.....	310,	385,	300,	+ 24,2%	3,2
Окисляемость въ млгрм. Ода.	15,6	6,8	7,20	56,4	53,85
Летуч. и нелетуч. органиче- скія веществ., опредѣл. ха- мелеономъ .....	312,	136,	144,	56,4	53,85
Амміакъ.....	0,610	0,440	0,50	27,9	18,1
Хлоръ.....	14	12	14	14,3	0
Азотная кислота (N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )....	2,284	1,828	2,284	20	0
Сѣрная кислота (SO <sub>3</sub> ) .....	Слѣды	96,15	39,5		
				Увелич.	
Известь (CaO) .....	67,3	79,6	64,6	+ 18,3	4
Магнезія (MgO).....	44,8	44,6	43,9	0,45	2
				Увелич.	
Жесткость въ нѣм. градусахъ	13	14,2	12,6	9,2	3,1

Количество микроорганизмовъ въ 1 к. с.

Черезъ 16—17 час. по очищ.	Въ	35	310
Черезъ сутки.....	неочи- щеній	40	215
Черезъ 2 сутокъ.....		70	835
Черезъ 3 , .....	водѣ:	265	1620
Черезъ 4 , .....		8640	2890
Черезъ 5 , .....	въ к. с.	1380	—

Таблица D.

Въ миллиграмм- махъ на литръ.	Серіи водъ.	Вода неочищеннай.	Очищенная.			Уменьшение примѣсей во- ды въ %.	Среднее изъ двухъ анализ. уменьше- ние прим. въ %.			
			При очищениі:				По очищенні:			
			0,5 грам. с. гли- нозема и 0,120— 0,125 гр. щікай извести.	0,7 грам. с. гли- нозема и 0,18— 0,19 гр. щікай извести.	0,75 грам. с. гли- нозема и около 0,2 гр. щікай из- вести.		0,5 грам.	0,7 грам.	0,75 грам.	
у величине въ %.										
Твердый остатокъ {	№ 1	350	495	560	610	41,4	60	74,3	31,6	
	№ 2	435	530	605	680	21,8	39	58,2	49,5	
Окисляемость въ миллгр. кислорода. {	№ 1	14,4	6,4	7	6,2	55,6	51,4	57	54,65	
	№ 2	18,2	8,42	8,02	8,76	53,7	56	51,9	53,7	
Органич. вещества опред. хамелеоном. {	№ 1	288	128	140	124	55,6	51,4	57	54,65	
	№ 2	364	168,4	160,4	175,2	53,7	56	51,9	53,7	
Амміакъ..... {	№ 1	1,30	1,04	0,97	0,94	20	25,4	27,7	21,15	
	№ 2	0,540	0,420	0,397	0,362	22,3	26,5	33	25,95	
Хлоръ..... {	№ 1	22	20	20	20	9,1	9,1	9,1	8,7	
	№ 2	48	44	44	42	8,3	8,3	12,5	8,7	
Азотная кислота {	№ 1	2,46	1,98	1,98	—	19,5	19,5	—	16,4	
(N <sub>2</sub> O <sub>7</sub> )..... {	№ 2	3,16	2,742	2,742	2,742	13,3	13,3	13,3	16,4	
Сѣрная кислота {	№ 1	7,28	158,3	242,8	249,4	—	—	—	—	
(SO <sub>3</sub> )..... {	№ 2	Сульфы	155,6	240	245,8	—	—	—	—	
Известь (CaO) ... {	№ 1	65,4	88,1	111,9	120,1	34,7	71,1	83,6	24,05	
	№ 2	86,4	98	127,2	130,4	13,4	47,2	50,9	59,15	
Магнезія (MgO) ... {	№ 1	44	42,8	43,6	42,2	2,7	0,9	4,1	2,05	
	№ 2	33,30	32,85	32,70	32,57	1,4	1,8	2,2	1,35	
Жесткость, въ нѣм. град. .... {	№ 1	12,7	14,8	17,3	18	16,5	36,2	41,7	12,4	
	№ 2	13,3	14,4	17,3	17,6	8,3	30,1	32,3	32,15	
									37	

Количество микроорганиз- мовъ въ к. стм.	Неочи- щенная.	Вода № 1.			Вода № 2.		
		Очищенная.			Очищенная.		
		0,5 грам.	0,7 грам.	0,75 грам.	0,5 грам.	0,7 грам.	0,75 грам.
Черезъ 2—3 часа по очище- ніи .....	—	25	5	5	—	20	5
Черезъ 5—6 часовъ .....	Въ неочи- щен- ной въ к. с.	10	0	5	8,540	10	5
, 16—17   , .....	0	5	0	10	0	15	10
, сутки .....	5	20	10	—	0	10	5
, 2 сутокъ .....	10	0	5	—	0	5	5
, 3   , .....	7,620	0	0	—	5	—	0
, 4   , .....	10	5	5	—	5	—	5
, 5   , .....	105	45	60	—	65	—	35

При сличеніи приведенныхъ таблицъ съ таблицами А и В замѣчается прежде всего, что существенное различіе при очищеніи воды квасцами и сѣрнокислымъ глиноземомъ заключается въ томъ, что при первомъ жесткость понижается, а при второмъ, наоборотъ, повышается, хотя въ дозахъ, могущихъ быть принятными для практическаго примѣненія, увеличеніе это и незначительно, именно только около 10%. Въ остальномъ же характеръ измѣненій, вносимыхъ въ воду квасцами и сѣрнокислымъ глиноземомъ, въ общемъ остается одинъ и тотъ же. Разница замѣчается только количественная и притомъ незначительная. Для сравненія беру дозы до 0,5 грам. того и другаго препарата, какъ имѣющія болѣшій практическій интересъ.

Твердый остатокъ увеличивается, какъ и при очищеніи квасцами, но больше на 20—25% (отъ самыхъ малыхъ дозъ въ 0,1 и 0,12 грам. и тамъ и здѣсь онъ уменьшается). Органическія вещества уменьшаются также значительно и даже нѣсколько больше, чѣмъ отъ квасцевъ. Уменьшеніе амміака, хлора и азотной кислоты представляетъ незначительныя разницы съ преобладаніемъ въ ту или другую сторону, вѣроятно случайнымъ. Больше замѣтна разница въ количествахъ сѣрной кислоты, оставляемой въ водѣ тѣмъ и другимъ препаратомъ.

Такъ, сѣрной кислоты оставляли въ литрѣ воды:

	При очищеніи дозами въ 0,1—0,12 грам.	0,3 грам.	0,5 грам. на литръ.
Квасцы.....	28,8 mlgrm	78,8 mlgrm	126,5 mlgrm
Сѣрнокислый глиноземъ	39,5	96,15	153.

Что касается бактеріоскопической стороны очистки воды, то здѣсь сѣрнокислый глиноземъ оказывается болѣе действительнымъ средствомъ. Уже доза въ 0,12 грам. даетъ результаты довольно удовлетворительные: изъ 8640 черезъ сутки нашлось въ очищенной водѣ только 215 микроорганизмовъ, что составитъ 25 изъ 1000, т. е. въ  $3^{1/2}$  раза меньше, чѣмъ при соответственной дозѣ квасцевъ, но, начиная уже съ слѣдующихъ сутокъ, количество ихъ съ каждымъ днемъ почти удваивается, такъ что черезъ 4 сутокъ оно достигаетъ  $1/3$  всего количества ихъ во взятой для очищенія водѣ. Еще болѣе удовлетворительно, хотя все же не совершенно, очищается вода отъ микробовъ дозой въ 0,3 грам.; изъ того же числа 8640

микроорганизмовъ къ концу сутокъ, по очищениі, ихъ оставалось 40, т. е. 4 — 5 изъ 1000, слѣдовательно въ 7 — 9 разъ меньше, чѣмъ отъ такой же дозы квасцевъ; размноженіе ихъ замѣчается и здѣсь, но весьма медленно: черезъ 3 сутокъ ихъ оставалось все еще только 30 изъ 1000. Полное очищеніе воды отъ микроорганизмовъ получается отъ дозы въ 0,5 грам. и отъ большихъ дозъ, — и притомъ уже черезъ 5 — 6 часовъ, т. е. въ болѣе короткій срокъ. Чѣмъ при соотвѣтственной дозѣ квасцевъ; въ этомъ отношеніи доза въ 0,5 грам. не отличается отъ большихъ — въ 0,7 и 0,75 грам. ихъ. Наконецъ, при очищениі 0,5 грам. и большими количествами сѣрнокислого глинозема, вода остается свободною отъ микробовъ почти въ теченіе 5 сутокъ.

Съ цѣлью оцѣнки степени очищенія воды квасцами и сѣрнокислымъ глиноземомъ приведу для сравненія нѣкоторыя литературныя данныя относительно химическаго очищенія воды фильтраціей, имѣя въ виду при этомъ только органическія вещества, сѣрную кислоту, извѣстъ и жесткость. Привожу сначала среднія цифры анализовъ водъ Гартенштейна: \*).

	Дортмундъ.	Виттенъ.	Бохумъ.	Гельзенкирхенъ.	Эссенъ.	А. Круппъ.
	до—послѣ фильтраціи.					
Органич. .						
вещества .	41,5—27,3	39,1—28,2	36,5—21,4	35,2—21	35,6—27	38,9—26,2
Извѣсти и магнезіи .	48,6—48	44,6—43,3	44 —48,4	48,8—65	46,4—46,7	50,2—50,4
Сѣрная .						
кислота .	15 —12,5	17, —17,3	19,5—34,5	22,8—50,9	24 —24,4	25,8—28,2
Общая .						
жесткость. (во фр. гр.)	9,3 —9,4	9, —9,2	9 —10,5	9,2 —12,4	9,6 —9,5	9,6 — 9,5

Въ отношеніи органическихъ веществъ, при сравненіи цифръ этой таблицы а также и цифръ, приведенныхъ на стр. 11 и 12, касающихся фильтраціи, съ цифрами таблицъ А, В, С и D, на первый взглядъ преимущество оказывается на сторонѣ квасцевъ и сѣрнокислого глинозема. Но это преимущество только кажущееся. Препараты глинозема очищаютъ воду, главнымъ об-

\* ) Привед. въ диссерт. д-ра Шидловскаго. стр. 78—79.

разомъ, отъ взвѣшеныхъ органическихъ веществъ, тогда какъ фильтры, покрайней мѣрѣ, лучшіе изъ нихъ несомнѣнно уменьшаютъ въ значительной степени и растворенные органическія вещества. По анализамъ Гартенштейна, задержано при фильтраціи растворенныхъ органическихъ веществъ:

	minimum	maximum
Дортмундъ . . . . .	34,2%	45,3%
Виттенъ . . . . .	22,1 »	33,3 »
Бохумъ . . . . .	41,4 »	49,6 »
Гельзенкирхенъ .	34,6 »	41,2 »
Эссенъ . . . . .	24,2 »	27 »
А. Круппъ . . . . .	30,3 »	34,7 »

Среднія изъ 6-ти чиселъ этихъ: minimum—31,1, maximum—38,5.

Лондонскіе фильтры, по анализамъ Летеби, Одлинга и Абеля, задерживали растворенныхъ органическихъ веществъ:

Thames Companies . . . . . 22,8%

New River . . . . . 20

East London . . . . . 67,1; среднимъ числомъ 36,6%

По анализамъ английской комиссіи, учрежденной для изслѣдованія вопроса о загрязненіи водъ въ Англіи, задержано фильтраціей черезъ песокъ растворенныхъ органич. веществъ:

изъ воды Rivington Pike . . . . . 12,8%

» » Wear . . . . . 48

» » Tees . . . . . 36,3

Среднимъ числомъ—32,7% \*). Д—ромъ Шидловскимъ, однако, получены много меньшія цифры для песочныхъ фильтровъ экспедиціи заготовленія госуд. бумагъ:

	minimum	maximum
фильтръ № 1 . . . . .	8,4%	10,3%
» № 2 . . . . .	10,9 »	17,1
» № 3 . . . . .	8,8 »	17
» № 4 . . . . .	15,2 »	26,2

Средній для всѣхъ фильтровъ: minimum 10,8%, maximum 17,6%.

\* ) Всѣ приведенные здѣсь цифры заимствованы изъ той же диссертациіи д-ра Шидловскаго.

Такимъ образомъ, можно принять, если взять среднее изъ всѣхъ этихъ цифръ, что песочные фильтры уменьшаютъ количество растворенныхъ органическихъ веществъ воды приблизительно на 25—30%. Близкія къ этимъ цифрамъ даютъ и лучшіе домашніе фильтры: известняковые Корельского и фильтры изъ прессованного древеснаго угля. Остальные же, какъ уже было приведено раньше, или ничтожно или совсѣмъ не понижаютъ содержаніе органическихъ веществъ въ водѣ, а нѣкоторые даже повышаютъ его.

Можно однако допустить, что и препараты глинозема, оказываютъ дѣйствіе, хотя и слабое, на растворенные органическія вещества. Основаніемъ для такого предположенія служатъ слѣдующіе опыты Паркса: \*) літръ дестиллированной воды съ 71 mlgrm. почти полностью растворенныхъ органическихъ веществъ и съ 71 mlgrm. углекислой извести, по очищенніи 97 mlgrm. квасцевъ, содержалъ 68 mlgrm. органическихъ веществъ, а по очищенніи 97 mlgrm. сѣрнокислого глинозема — только 57 mlgrm. Такимъ образомъ, при очищенніи воды квасцами, количество растворенныхъ органическихъ веществъ уменьшилось на 4,2%, а сѣрнокислымъ глиноземомъ — на 19,7%.

Въ этомъ же направленіи сдѣланы были мною двѣ пробы: съ квасцами и сѣрнокислымъ глиноземомъ. Объектомъ для опыта служила въ одномъ случаѣ дестиллированная вода съ прибавленіемъ неопределенного количества мочи, въ другомъ она же съ прибавленіемъ настоя навоза, взятаго съ улицы, и профильтрованная, наконецъ, въ третьемъ случаѣ — чрезвычайно-грязная вода, взятая для опыта послѣ двухдневнаго отстаивания и профильтрованная черезъ двойной бумажный фильтръ.

	Окисляе- мость.	Органич. вещества.	Уменьшеніе орган. вещ. въ %.
1) Вода съ прибавлені- емъ мочи.	Неочищенная .....	32,75	655 mlgrm.
	Очищенн. 0,5 гр. с. гли- ноз. и 0,17 гр. CaO.....	28,05	561 , 14,35
	Очищен. 0,5 грм. квас- цевъ и 0,130 грм. CaO...	30,72	614,4 , 6,2

\*) Roth und Lex. Militärhygiene, I, стр. 101.

	Окисляе- мость.	Органич. вещества.	Уменьшениe орган. вещ. въ %
2) Дест. вода съ прибавле- ниемъ навоз- наго настоя.	Неочищенная .....	51,72	1034,4 ,
	Очищен. 0,3 грм. сѣр.		
	глинозема и 0,10 грм. CaO.	45,44	908,8 , 12,2
	Очищенная 0,3 гр. квас- цевъ съ прибавлен. 0,075 гр. CaO .....	48,12	978,4 , 5,4
3) Грязная вода послѣ отстаиванія и фильтро- ванія.	Неочищенная .....	31,9	638
	Очищен. 0,5 грм. сѣрн.		
	глиноз. и 0,17 гр. йдк.		
	извести.....	23,25	465 , 27,1
	Очищен. 0,5 грм. квас- цевъ и 0,13 грм. извести..	26,10	522 , 18,2

Значительное уменьшение органическихъ веществъ въ 3-й пробѣ зависѣло, вѣроятно, оттого, что часть ихъ была во взвѣшенномъ состояніи, въ видѣ мельчайшихъ частицъ, прошедшихъ сквозь фильтръ, такъ какъ вода и послѣ фильтрованія была все-таки довольно мутна. Такимъ образомъ, можно, повидимому, принять, что растворенные органическія вещества уменьшаются отъ сѣрнокислого глинозема на 12—19%, а отъ квасцевъ на 4—6%. Но, если и допустить такое дѣйствие квасцевъ и сѣрнокислого глинозема на растворенные органическія вещества, то все-таки эти средства, особенно квасцы, въ этомъ отношеніи будутъ значительно уступать фильтраціи черезъ лучшіе фильтры.

Жесткость и количество щелочныхъ земель, какъ говорятъ тѣ же литературныя данныя, при фильтраціи черезъ песчаные фильтры чаше увеличивается и рѣже уменьшается или остается безъ перемѣны. Изъ 6-ти фильтровъ разныхъ городовъ, по анализамъ Гартенштейна (см. стр. 45), только два дали ничтожное уменьшеніе жесткости (на 0,1 градуса), а четыре—увеличеніе и изъ нихъ два весьма значительное—на 16,6% и 34,8%.

По анализамъ Летеби, Одлинга и Абеля, всѣ три, изслѣдованные ими, лондонскіе фильтры дали уменьшеніе общей жесткости, самое большое на 11%. Въ анализахъ разныхъ водъ и разныхъ фильтровъ упомянутой англійской комиссіи въ 4-хъ получилось слабое уменьшеніе общей жесткости, самое большое на 8,2%, а въ 5-ти—увеличеніе, въ общемъ тоже ничтожное, но въ одномъ случаѣ на 13%. По болѣе совре-

меннымъ анализамъ д-ра Вольфгюгеля \*), фильтры берлинскихъ водопроводовъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ повышаютъ содержаніе извести въ водѣ на 1—7%, а одинъ разъ (т. е. среднимъ числомъ за мѣсяцъ) даже до 32%; уменьшеніе получилось только въ трехъ изъ 18 среднихъ мѣсячныхъ чиселъ. Приблизительно то же получилось и при анализахъ Плагге и Проскауера \*\*): фильтръ штралауерскаго водопровода изъ 44 разъ—19 далъ увеличеніе извести среднимъ числомъ на 20% и только 8 разъ уменьшеніе ея среднимъ числомъ на 8%. Въ водѣ теглерскаго водопровода содержаніе извести послѣ фильтраціи изъ 44 разъ 14 увеличилось среднимъ числомъ на 24% и 15 разъ уменьшилось сред. числомъ на 9%. Такимъ образомъ, относительно жесткости квасцы имѣютъ несомнѣнное преимущество передъ фильтраціей, а сѣрнокислый глиноземъ въ дозахъ до 0,5 грм. на литръ немного уступаетъ ей.

Что касается сѣрной кислоты, то эта примѣсь составляетъ наиболѣе слабую сторону очищенія воды квасцами и сѣрнокислымъ глиноземомъ. Большия дозы ихъ, какъ видно изъ таблицъ В и D, оставляютъ такія количества сѣрной кислоты, что дѣлаютъ воду совершенно негодною для употребленія, не смотря на важныя преимущества другихъ сторонъ очищенія ими. Однако, и фильтры не всегда свободны отъ упрека въ загрязненіи сѣрной кислотой фильтруемой ими воды; по крайней мѣрѣ, такъ говорятъ анализы водъ Гартенштейна (стр. 45), изъ которыхъ видно, что увеличеніе сѣрной кислоты въ водѣ послѣ фильтраціи черезъ песочные фильтры можетъ доходить до 56,5% и даже до 123% (Гельзенкирхенъ).

Относительно очищенія воды съ бактеріоскопической стороны сравненіе квасцевъ съ фильтраціей уже сдѣлано. Что же касается сѣрнокислого глинозема, то какъ видно изъ таблицъ С и D, очищающее дѣйствіе его даже при дозѣ въ 0,3 грм. выше наилучшихъ песочныхъ фильтровъ. Фильтръ водопровода штралауэрскаго по Вольфгюгелю, (см. стр. 11) пропускаетъ

\*) Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheitsamte, 1885, стр. 8, 9 и 10.

\*\*) Zeitschrift fr Hygiene, B. II, 1887 г., стр. 434 и слѣд.

среднимъ числомъ 7 микробовъ изъ 1000 нефильтрованной воды; здѣсь же цифра эта понижается до 4—5 изъ 1000. Количество же въ 0,5 грам. и больше совершенно освобождаютъ воду отъ микробовъ, чего не даетъ ни одинъ фильтръ.

Наконецъ, и здѣсь, какъ при очищениі квасцами, вода дѣлается средой, негодной для развитія микроорганизмовъ, по крайней мѣрѣ, на нѣкоторое время. Уже это наводитъ на мысль, что микроорганизмы при этихъ средствахъ очищенія воды не только удаляются изъ нея механически, увлекаемые осадкомъ, но и убиваются ими и что, при извѣстныхъ количествахъ этихъ веществъ въ водѣ, оставшіеся въ ней микроорганизмы, а также и попадающіе въ нее постоянно изъ воздуха не могутъ въ ней жить и размножаться.

Чтобы провѣрить это экспериментально, я дѣлалъ посѣвы осадка, образующагося при очищениіи воды квасцами и сѣрнокислымъ глиноземомъ. Въ раздѣлительной воронкѣ очищалось опредѣленное (около 80 к. с.) количество воды съ извѣстнымъ содержаніемъ въ ней микроорганизмовъ. Опавшій на дно осадокъ переводился изъ разд. воронки въ колбу съ стерилизованной иевской водой, которой бралось приблизительно столько же, сколько взято было воды для очищенія въ воронкѣ, т. е. около 80 к. с. Осадокъ съ водой въ колбѣ сильно взбалтывался и тутъ же дѣлался посѣвъ. Слѣдующая табличка представляетъ результаты, полученные такимъ образомъ:

Количество микроорганизмовъ:	въ неочищенной водѣ.	
1) Въ 1 куб. стм. воды съ осадкомъ по очищениіи 0,5 грам. сѣри, глинозема и 0,15 грам. Ѣдкой извести.	Проба I— 5	6500
	Проба II— 15	7720
2) Въ одномъ куб. стм. воды съ осадкомъ по очищениіи 0,75 грам. сѣри, глинозема и 0,25 грам. извести	Проба I— 350	7720
	Проба II— 205	8540
3) Въ одномъ к. с. воды съ осадкомъ по очищениіи 1 грам. сѣрнок. глинозема съ прибавленіемъ 0,350 грам. извести.	Проба I— 840	6500
	Проба II— 1120	8540

Результаты эти даютъ право заключить, что препараты глинозема дѣйствуютъ губительно на микроорганизмы, а не

только механически удаляютъ ихъ изъ воды, захватывая образующимися хлопьями осадка. Ибо въ противномъ случаѣ слѣдовало ожидать, что вода съ осадкомъ дастъ количество жизнеспособныхъ микроорганизмовъ, подходящее къ содержанию ихъ въ неочищенной водѣ, такъ какъ количества воды, взятой для промыванія осадка, и неочищенной воды, изъ которой полученъ осадокъ, были приблизительно одинаковы.

Далѣе, изъ этой таблички видно, что число микроорганизмовъ въ осадкѣ растетъ съ увеличеніемъ количества сѣрнокислого глинозема, взятыхъ для очищенія воды. Въ осадкѣ по очищеніи 0,5 грам. сѣрнокислого глинозема можно принять полное отсутствіе микроорганизмовъ, а при очищеніи 1 грам. ихъ остается въ осадкѣ около 130 изъ 1000. Объяснить это обстоятельство я затрудняюсь. Можетъ быть, оно зависитъ отъ того, что при очищеніи такимъ большимъ количествомъ сѣрнокислого глинозема, какъ граммъ на литръ, съ прибавленіемъ большаго количества извести, хлопья осадка образуются много скрѣе, въ большемъ количествѣ и при томъ болѣе объемистые и компактные, опаденіе ихъ на дно происходитъ скрѣе, чѣмъ при меньшихъ дозахъ (полное осажденіе часа черезъ  $1\frac{1}{2}$  — 2) и слой осадка получается толще и плотнѣе, чѣмъ и достигается, вѣроятно, болѣе полная изоляція микроорганизмовъ, захваченныхъ хлопьями осадка, отъ дѣйствующаго на нихъ вредно вещества, раствореннаго въ водѣ.

Къ тому же заключенію (что микробы убиваются) приводятъ и пробы съ посѣвами воды, содержащей въ растворѣ квасцы и сѣрнокислый глиноземъ, но безъ извести,—и при томъ такой воды, въ которой безъ прибавленія извести, ни квасцы ни сѣрнокислый глиноземъ осадка не даютъ. Сказанымъ условіямъ удовлетворяютъ невская вода и дестиллированная (аптечная). Въ первой, хотя отъ квасцевъ и образуется весьма слабый осадокъ, но черезъ долгое время. Посѣвы порціи неочищенной и очищенной воды производились въ одно время, именно черезъ  $\frac{1}{2}$  часа по прибавленіи квасцевъ или с. глинозема. Этого срока, при очищеніи такими большими количествами какъ 1,5 грам. квасцевъ и 1 грам. с. глинозема,

вполнѣ было достаточно, чтобы осадокъ, въ случаяхъ прибавленія извести, вполнѣ уже сформировался и большою частью даже опалъ на дно.

Количество микроорганизмовъ въ 1 к. с.:

	Проба I.	Проба II.
1) Вода изъ крана лабораторіи.....	390	360
Та же вода съ прибавленіемъ 1,5 грам. квасцевъ на литръ.....	120	105
Та же вода съ прибавленіемъ 1,5 грам. квасцевъ и 0,2 грам. Ѣдкой извести (получ. осадокъ)....	10	0
2) Вода изъ крана лабораторіи.....	580	460
Та же вода съ 1 грам. сѣрнокис. глинозема на литръ.	140	105
Та же вода съ 1 грам. с. глиноз. и 0,3 грам. извести (образ. осадокъ).....	0	5
3) Аптечная дестиллиров. вода.....	4680	3800
Та же вода съ 1,5 грам. квасцевъ.....	1080	860
Также вода съ 1,5 грам. квасцевъ и 0,2 грам. извести на литръ .....	15	10

Изъ этой таблички видно, что, по прибавленіи къ водѣ только квасцевъ или сѣрнокислого глинозема, безъ извести, когда слѣд. осадка не получается, въ ней остается только  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  всего количества микроорганизмовъ неочищенной воды. Полное же освобожденіе ея отъ микроорганизмовъ получается только по прибавленіи сверхъ того извести, т. е. когда образуется осадокъ. Значитъ, большая часть микроорганизмовъ убивается квасцами и сѣрнокисл. глиноземомъ, а тѣ, которые еще не успѣли погибнуть, увлекаются изъ воды механически осадкомъ. Послѣднихъ, повидимому, будетъ тѣмъ больше, чѣмъ скорѣе образуются хлопья осадка, чѣмъ онѣ больше и компактнѣе и чѣмъ быстрѣе опадаютъ на дно, т. е. чѣмъ большая доза взята для очищенія воды. При болѣе продолжительномъ времени, т. е. при медленно образующемся осадкѣ, большая часть ихъ, повидимому, успѣваетъ погибать, и уже въ такомъ состояніи выносится изъ воды осадкомъ.

Разсмотрѣвшіи дѣйствіе квасцевъ и сѣрнокислого глинозема, какъ очищающихъ воду средствъ, перехожу къ самому существенному вопросу: на сколько эти средства примѣнимы для практическаго употребленія? Этотъ вопросъ распадается на два другихъ вопроса, рѣшеніе которыхъ даетъ отвѣтъ и на пер-

вый. 1) Средства эти, какъ было видно, вносятъ въ воду на мѣсто удаленныхъ, другія постороннія вещества, почему и является необходимость решить, на сколько эти послѣднія индеферентны для организма. 2) Второй вопросъ касается чисто практической стороны дѣла, его технической легкости, удобства и простоты въ примѣненіи на практикѣ.

Съ бактеріоскопической точки зрења квасцы и особенно сѣрнокислый глиноземъ представляютъ средства очищенія воды на столько удовлетворительныя, что могутъ претендовать на самое широкое практическое употребленіе.

Органическія вещества уменьшаются ими больше чѣмъ наполовину. Содержаніе амміака, хлора, азотной кислоты тоже понижается, хотя и въ значительно меньшей степени, что, впрочемъ, и не представляетъ большой важности, въ виду только симптоматического значенія этихъ веществъ въ водѣ.

Сомнѣніе въ пригодности этихъ средствъ для практическаго примѣненія могутъ возбудить: 1) увеличеніе плотнаго остатка, даваемое ими, 2) введеніе ими въ воду сѣрной кислоты и, кромѣ того, для квасцевъ—оставленіе въ водѣ солей калія, а для сѣр. глинозема—еще увеличеніе жесткости воды.

Что касается плотнаго остатка, то повышеніе его не можетъ служить препятствиемъ для употребленія этихъ способовъ очистки воды. По Веймарской комиссіи \*), хорошая вода для питья можетъ содержать отъ 100 до 500 mlgm. плотнаго остатка. Такому требованію дозы до 0,5 грм. какъ квасцевъ, такъ и сѣрнок. глинозема удовлетворяютъ вполнѣ. Однако, предѣльнымъ величинамъ для плотнаго остатка въ водѣ вообще гигіенисты не придаютъ абсолютнаго значенія. Такъ, Парксъ \*\*) допускаетъ въ годной для питья водѣ 430 mlgm съ условіемъ, однако, содержанія въ ней не болѣе 40 mlgm органическихъ веществъ. По Новаку \*\*\*), вода съ содержаніемъ даже 700—800 mlgm твердаго остатка можетъ быть хорошей и вполнѣ годной для питья, если только

\*) Пр. Доброславинъ, Гигіена, П. стр. 45, и Рук. къ гиг. Пр. Эрисмана, 1872 г., 431.

\*\*) Гиг. пр. Доброславина, стр. 44.

\*\*\*) Привед. въ диссерт.. Шидловскаго, стр. 32.

онъ состоитъ изъ углекислыхъ солей извести и магнезіи и если вода свободна отъ другихъ загрязняющихъ примѣсей. Слѣдов., важно то, изъ чего состоитъ плотный остатокъ. Кромѣ того, количество плотнаго остатка можетъ служить иногда указателемъ загрязненія воды разлагающимися органическими веществами. Если въ данной водѣ плотнаго остатка содержится больше, чѣмъ въ другихъ водахъ той же мѣстности съ тѣмъ же геологическимъ составомъ почвы, то это указываетъ на усиленное разложеніе органич. веществъ, конечные продукты котораго, въ видѣ угольной, азотной, азотистой, сѣрной и др. кислотъ извлекаютъ изъ почвы увеличенныя количества щелочей и щелочныхъ земель.

Такъ какъ увеличеніе твердаго остатка при очищеніи воды квасцами и сѣрнокислымъ глиноземомъ происходитъ, главнымъ образомъ, насчетъ вносимыхъ ими калія, извести и сѣрной кислоты, то и значеніе его сводится къ значенію сказанныхъ веществъ въ водѣ.

Что касается жесткости, то предѣльной величиной ея признается жесткость въ 18 нѣм. градусовъ, принятая вѣнскай и веймарской комиссіями. Въ водахъ средней жесткости, съ какими мнѣ приходилось имѣть дѣло, сѣрнокислый глиноземъ, въ дозахъ до 0,5 грам. на литръ, увеличивалъ жесткость только на 1—2,1 градуса, слѣдов. далеко еще не доводилъ ее до установленной границы. При очищеніи же очень жесткихъ водъ, прибавленія извести, нужно думать, не потребуется и, слѣд., жесткость не будетъ увеличиваться.

Общій и наиболѣе важный упрекъ, который можетъ быть обращенъ къ обоимъ этимъ средствамъ очистки воды,—тотъ, что они оставляютъ въ водѣ значительныя количества сѣрной кислоты.

Сѣрная кислота считается одной изъ самыхъ нежелательныхъ примѣсей въ водѣ, особенно въ видѣ сульфатовъ кальція и магнія. Несомнѣнно, что слишкомъ большія количества сѣрнокислыхъ солей въ водѣ могутъ быть причиною различныхъ диспептическихъ и кишечныхъ разстройствъ, особенно у людей, непривычныхъ къ такой водѣ. Но для такого дѣйствія на организмъ требуется значительное количество сѣрной

кислоты, считаемое не десятками, а по крайней мѣрѣ сотнями миллиграммовъ на литръ воды.

Особенно же важное значеніе съ санитарной точки зрењія содержанію сѣрной кислоты въ водѣ даже и въ небольшихъ количествахъ придается потому, что она можетъ служить указателемъ загрязненія воды мочею, экскрементами и вообще разлагающимися веществами животнаго происхожденія. Въ силу этого существуетъ немало попытокъ опредѣлить точныя границы содержанія ея въ хорошей водѣ для питья.

По Парксу \*), хорошая вода для питья можетъ содержать не болѣе 42,8 mlgm. сѣрнокислого кальція и 85,7 mlgm. сѣрнокислого натра. Упомянутая выше веймарская комиссія \*\*) предѣльной величиной для сѣрной кислоты считаетъ 63 mlgm. на литръ воды. Ту же величину принимаетъ и Рейхардтъ \*\*\*). По Вибелю \*\*\*\*), хорошая вода можетъ содержать ея 80—100 mlgm., а Фишеръ \*\*\*\*\*) допускаетъ въ ней даже 120 mlgm., при условіи, если вода не загрязнена веществами животнаго происхожденія. Наконецъ, по Цюrekу \*\*\*\*\*), которому поручено было изслѣдованіе большаго числа водъ по поводу водоснабженія Берлина,—содержаніе сѣрной кислоты въ водѣ не должно превышать 100 mlgm. на литръ. Очевидно, что эти предѣльныя цифры не могутъ имѣть абсолютнаго значенія. Все будетъ зависѣть отъ того, откуда берется сѣрная кислота въ водѣ. Если источникомъ ея служатъ разлагающіеся въ водѣ экскременты и моча, то и эти предѣльныя величины окажутся слишкомъ высокими. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда сульфаты поступаютъ въ воду, вымываясь ею изъ геологическихъ пластовъ почвы, или, какъ при очищенніи воды квасцами и сѣрнокислымъ глиноземомъ, искусственно прибавляются къ ней,—безъ особыхъ опасеній могутъ быть допущены и большія количества ихъ.

\*) Руководство къ практической гигиенѣ Паркса. 1869 г., стр. 41.

\*\*) Пр. Доброславинъ. Гигиена, II, стр. 45, и пр. Эрисманъ, I. с.

\*\*\*) Курсъ военной гигиены. Пр. Доброславина, стр. 397.

\*\*\*\*) Fischer. Die chemische Technologie des Wassers, стр. 143.

\*\*\*\*\*) Тамъ же.

\*\*\*\*\*\*) Руков. къ гигиенѣ, Эрисмана, 1872 г., стр. 437.

Въ подтверждение этого можно привести и фактическія доказательства. Въ «Руководствѣ по гигиенѣ» проф. Эрисмана \*) приведена таблица анализовъ водъ разныхъ берлинскихъ колодезей, воды которыхъ считались вполнѣ хорошими и безвредными для организма, между тѣмъ какъ содержаніе сѣрной кислоты въ нихъ доходило до 43—111 mlgm., осенью, а весною до 62 и даже до 205 mlgm. на литръ.

Нѣкоторые нѣмецкіе города снабжены водой, содержащей болѣе или менѣе значительныя количества сѣрной кислоты, по-видимому, безъ ущерба для здоровья населенія. Встрѣчаются между ними воды съ содержаніемъ сѣрной кислоты, много превышающимъ количества ея, оставляемыя въ водѣ квасцами и даже сѣрнокислымъ глиновоземомъ, въ дозахъ 0,3 грам. на литръ. Представляю нѣсколько наиболѣе крупныхъ цифры изъ таблицы, приведенной въ статьѣ д-ра Вольфгюгеля о водоснабженіи \*\*). Во водопроводной водѣ содержаніе SO<sub>3</sub> доходитъ до:

	mlgrm на литръ.		mlgrm на литръ.
Г. Мюльгейма на Рейнѣ.....	44	Ганновера.....	65
Бонна.....	42	Эрфурта .....	65
Крефельда .....	41	Клагенфурта.....	96
Дюссельдорфа .....	38	Бернбурга .....	117
Гельзенкирхена .....	51	Вюрцбурга.....	184
Галле .....	50		

Такимъ образомъ, цѣлья массы народонаселенія пользуются водой, содержащей болѣе или менѣе значительное количество сѣрной кислоты. И если бы примѣсь эта, въ приведенныхъ количествахъ, не признавалась безвредною для организма, то, разумѣется, для снабженія водой, содержащей ее, не предпринимались бы такія дорого стоящія сооруженія, какъ водопроводы \*\*\*). Житейскій опытъ, слѣдов., указываетъ, что безъ вся-

\*) Руков. къ гигиенѣ, пр. Эрисмана, 1872 г., стр. 443.

\*\*) Handbuch der Hygiene und der Gewerbelekrankheiten v. Ziemssen und Pettenkofer. T. II «Wasserversorgung», стр. 30 и 31.

\*\*\*) До какихъ огромныхъ количествъ можетъ доходить содержаніе сѣрной кислоты въ городскихъ колодцахъ, показываетъ таблица, приведенная въ той же статьѣ д-ра Вольфгюгеля (Wasserversorg., стр. 24). Въ колодезной водѣ:

каго опасенія можетъ быть допущено въ водѣ для питья содеряніе сѣрной кислоты даже больше тѣхъ количествъ, какія установлены для нея, какъ предѣльная величина (если принять ее даже въ 100 mlgm на литръ).

Такимъ же доказательствомъ можетъ служить отчасти опытъ, продѣланный мною на самомъ себѣ. Обладая вполнѣ здоровыми пищеварительными органами и сдѣлавши издавна привычку пить по многу воды по ночамъ, причемъ до тѣхъ поръ употреблялась мною для питья переварная вода, я замѣнилъ ее невской водой, очищенной 0,5 грам. сѣрнокислаго глинозема съ прибавленіемъ 0,180 грам. Ѣдкой извести на литръ. Такую воду я пилъ въ теченіе почти двухъ мѣсяцевъ, стакана по четыре и болѣе въ сутки и за все время совершенно никакихъ разстройствъ со стороны желудочно-кишечнаго канала не замѣчалось.

Въ виду всего вышеизложеннаго количества сѣрной кислоты, оставляемыя въ водѣ дозами 0,3 грам. сѣрнокислаго глинозема, могутъ быть признаны вполнѣ безвредными для организма. Для квасцевъ же могутъ быть допущены и нѣсколько большія дозы, напр. 0,4 на литръ, такъ какъ сѣрной кислоты они оставляютъ нѣсколько меныше, чѣмъ сѣрнокислый глиноземъ. Если, кромѣ того, принять въ расчетъ, что 0,3 грам. сѣрн. глинозема очищаетъ воду во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ удовлетворительно, то доза въ 0,3 грам. сѣрнокислаго глинозема можетъ быть признана вполнѣ пригодною для практическаго примѣненія. Количества же выше 0,5 грам. должны быть совершенно оставлены, какъ вносящія большія массы сѣрной кислоты въ воду.

Что касается квасцевъ, то относительно ихъ сомнѣнія въ практической пригодности могутъ явиться еще со стороны солей калія, вносимыхъ ими въ воду. Едва-ли, однако, сомнѣнія эти могутъ имѣть какое-либо серьезное зна-

	mlgm на литръ.		mlgm на литръ.
Г. Апольды до .....	615	Кобленца .....	173
Берлина .....	485	Дармштадта .....	177
Дерпта .....	255	Кенигсберга .....	118
Фюрца .....	141	Линдена .....	364
Гамбурга .....	389	Магдебурга .....	450
Ганновера .....	991	Оттерндорфа .....	491

ченіе. Дозы въ  $\frac{1}{4}$  —  $\frac{1}{2}$  грам. квасцевъ на литръ оставляютъ въ водѣ такія небольшія количества калія, какія не могутъ вызывать опасеній съ этой стороны. Если принять для расчета maximum употребляемой для питья воды, 4 литра въ сутки, то и тогда будетъ вводиться въ организмъ только 80 — 160 mlgr металлическаго калія. По Нотнагелю и Росбаху \*), «мнѣнія о калійныхъ препаратахъ, какъ о сердечныхъ ядахъ, страдаютъ крайнимъ преувеличеніемъ; у человѣка, въ особенности при обыкновенномъ терапевтическомъ примѣненіи этихъ препаратовъ, крайне трудно и развѣ только послѣ очень продолжительного употребленія обнаруживается ослабляющее вліяніе ихъ на сердце». Если возьмемъ даже небольшую ожедневную терапевтическую дозу въ 5 грам. напр. калійной селитры, то и въ ней металлическаго калія содержится 1930 mlgm. Если же и такія большія суточныя количества калія, даже при очень продолжительномъ употребленіи, только съ трудомъ могутъ вызвать вредныя послѣдствія, то 80—160 mlgm, принимаемые съ суточнымъ количествомъ воды, очищенной 0,25 — 0,5 грам. квасцевъ, могутъ быть признаны индеферентными для организма.

А такъ какъ сѣрной кислоты квасцы оставляютъ еще меньше, чѣмъ сѣрнокислый глиноземъ, и даже въ водѣ, очищенной 0,5 грам. квасцевъ, содержаніе ея остается почти въ предѣлахъ, допускаемыхъ (напр. Фишеромъ) въ хорошей водѣ, то для практическаго примѣненія будутъ вполнѣ пригодны количества въ 0,3, 0,4 и даже — въ случаяхъ, когда потребовалось бы наиболѣе полное очищеніе воды отъ микроорганизмовъ,—0,5 грам. на литръ квасцевъ.

При сравненіи между собою очищающаго дѣйствія квасцевъ и сѣрнокислого глинозема, какъ уже видно изъ всего вышеизложеннаго, каждое изъ этихъ средствъ имѣть свои преимущества и свои недостатки, такъ что трудно рѣшить безусловно, которому изъ нихъ слѣдуетъ отдать предпочтеніе въ практическомъ примѣненіи. Преимущества квасцевъ состоятъ въ томъ, что они оставляютъ нѣсколько менѣшія количества сѣрной ки-

\* ) Руководство къ Фармакологіи. Перев. д-ра Иванова. 1885 г. I, стр. 42.

слоты, понижаютъ жесткость воды, дешевле \*) сърнокислого глинозема и, главное, представляютъ способъ очистки воды болѣе простой и, слѣд., болѣе общедоступный, чѣмъ очистка сърнок. глиноземомъ. Квасцами можно очищать и мягкая воды (до 4° и даже менѣе град. жесткости), слѣдов. предварительного прибавленія къ водѣ извести при нихъ не требуется или только въ весьма рѣдкихъ случаяхъ. Недостатки квасцевъ сравнительно съ сърнок. глиноземомъ слѣдующіе: 1) они вносятъ въ воду калійныя соли; 2) вода совершенно просвѣтляется и дѣлается годной къ употребленію черезъ болѣе долгій срокъ, и наконецъ, 3) очищаютъ воду нѣсколько хуже, особенно съ бактеріоскопической стороны, чѣмъ сърн. глиноземъ.

Сърнокислый глиноземъ обладаетъ, разумѣется, противоположными преимуществами и недостатками. Изъ послѣднихъ наиболѣе важный, по своему неудобству, состоитъ въ необходимости сообразоваться со степенью жесткости воды, чтобы опредѣлить потребное количество извести для прибавленія къ водѣ. Чѣмъ жестче вода, тѣмъ менѣе нужно прибавлять извести, а очень жесткая вода, вѣроятно, и совсѣмъ не потребуетъ ея. Слѣдовало бы болѣе точно установить соотношеніе между градусами естественной жесткости водѣ и соответствующими имъ количествами извести для прибавленія къ водѣ. Но, по невозможности достать здѣсь болѣе жесткихъ натуральныхъ водѣ, я не могъ этого сдѣлать.

Искусственное же увеличеніе жесткости посредствомъ прибавленія Ѣдкой извести къ разнымъ водамъ (невской, изъ Лиговск. канала, прудовъ) показало, что для очищенія воды 0,3 грм. сърнокислого глинозема наиболѣе благопріятна жесткость около 19—21 нѣм. град. При меньшей жесткости осадокъ образуется болѣе вяло, медленно и дольше не опадаетъ.

Слѣдовательно, мягкую воду необходимо сначала довести до 19—20° жесткости, прибавляя Ѣдкой извести \*\*) по разсчету

\*) Въ розничной продажѣ у Штолль и Шмидта квасцы стоятъ 35 коп. фунтъ, а сърнокислый глиноземъ 25 коп. униція.

\*\*)  $1^{\circ} = 10 \text{ mgm. CaO въ литрѣ. } 10 : X = 56 : 74 [\text{Ca}(\text{HO})_2]; \text{ отсюда } X = 13,2 \text{ mgm.}$

около 13 mlgm. на литръ и градусъ \*). Въ противномъ случаѣ, или совсѣмъ не произойдетъ разложенія прибавленнаго сѣр. глинозема, а слѣдов. и очищенія воды, или и то и другое получится въ недостаточной степени, и сѣрнокисл. глиноземъ останется или весь, или частію раствореннымъ въ водѣ. Это будетъ, когда извести прибавлено недостаточно. Если же ея прибавлено будетъ больше, чѣмъ требуется для разложенія с. глинозема, то получится раствореннымъ въ водѣ нежелательный излишекъ ея. Такимъ образомъ, при очищеніи воды сѣрнокислымъ глиноземомъ требуется предварительное ознакомленіе со степенью жесткости ея, что не всегда и не для всѣхъ удобно\*\*). Но въ виду важныхъ преимуществъ очистки воды с. глиноземомъ предъ квасцами въ тѣхъ случаяхъ, когда это неудобство устранимо, предпочтеніе слѣдуетъ отдавать ему.

Другое неудобство въ практическомъ примѣненіи, относящееся къ обоимъ этимъ средствамъ, хотя и въ разной степени,—состоитъ въ томъ, что вода освобождается отъ произведенаго ими осадка и дѣлается годной къ употребленію

\*) Можно, разумѣется, избѣгнуть увеличенія жесткости, прибавляя вмѣсто извести, напр. соду. Но послѣдняя много дороже извести (въ 10—12 разъ) и не даетъ никакихъ преимуществъ при очищеніи: осадокъ образуется не больше и не скорѣе, а образующійся сѣрнокислый натръ вмѣсто гипса едва-ли желательнѣе его. Наконецъ, и увеличеніе жесткости при прибавленіи соответственнаго количества извести получается незначительное.

\*\*) Единственное преимущество передъ известью будетъ имѣть сода, именно въ такихъ случаяхъ, т. е. когда некому или некогда опредѣлить предварительно жесткость воды. Определенное количество соды, соответствующее взятой дозѣ сѣрнокислого глинозема, можно прибавлять ко всякой водѣ, не зная ея жесткости и въ то же время не опасаясь испортить вкусъ ея или понизить санитарныя качества ея. Такъ какъ  $3\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Al}^2(\text{SO}_4)_3 = 3\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{Al}^2\text{O}_3 + 3\text{CO}_2$ , то на 666 (всѣ частиц,  $\text{Al}^2(\text{SO}_4)_3 + 18\text{H}_2\text{O}$ ) нужно 318 углекислого натра. Отсюда легко определить количество его, потребное на такую бы то ни было дозу сѣр. глинозема. Так, обр., на 0,3 грм. его (по пропорції: 0,3 : 666 = X : 318) нужно 143 mlgm. сухаго углекислого натра, или эквивалентные этому числу 386 mlgm. кристаллизованного углекислого натра. Если бы и все это количество соды, по прибавленіи къ водѣ, осталось въ ней неразложеннымъ, то и тогда ни вкусъ воды, ни ея качества никакъ не ухудшатся, такъ какъ сода въ такомъ количествѣ вполнѣ безвредна для организма, а на вкусъ она можетъ быть замѣтна въ водѣ при содержаніи ея не меныше 857 mlgm. въ литрѣ, какъ показали опыты де-Шомона (Гигиена, Пр. Доброславина, II. стр. 48).

только спустя довольно продолжительное время. Не всегда имѣется возможность ждать 16—18 часовъ или даже цѣлья сутки, пока очистится вода. Въ такихъ случаяхъ, какъ походы, гдѣ вода для питья требуется сейчасъ же, эти средства оказались бы непригодными. Да и вообще, благодаря этому неудобству, примѣнимость этихъ средствъ на практикѣ значительно была бы ограничена. Но неудобство это устраняется легко и безъ особенно сложныхъ пріемовъ.

Сначала я сдѣлалъ попытку достигнуть болѣе быстрого образованія и опаденія осадка пропусканіемъ черезъ очищенную воду углекислаго газа. СО<sub>2</sub> добывалась въ Вульфовой стеклянкѣ дѣйствиемъ 6—7% раствора крѣпкой соляной кислоты на измельченный мраморъ. Образовавшаяся СО<sub>2</sub> проходила черезъ воду, поднимаясь вверхъ, изъ отводящей трубки, опущенной до дна цилиндра съ водою. Такихъ опытовъ сдѣлано было два: съ квасцами и сърнокислымъ глиноземомъ, при чемъ получились одинаково мало удовлетворительные результаты. При пропусканіи углекислоты, начавшіе формироваться и уже сформировавшіеся хлопья гидрата глинозема быстро исчезали, и вода дѣлалась однообразно-мутною. Тотчасъ по прекращеніи пропусканія ея, осадокъ начинай образовываться снова и притомъ значительно скорѣе, чѣмъ безъ углекислоты, но опаденіе его на дно ускорялось немного: часа на 3—4. Не лишне будетъ замѣтить при этомъ, что, по пропусканіи СО<sub>2</sub> черезъ воду, вкусъ ея замѣтно улучшался. Такимъ образомъ, желаемая цѣль не была достигнута. Въ виду этого я перешелъ къ фильтраціи. Мысль избавиться посредствомъ фильтраціи отъ осадка напрашивается сама собою. Но при этомъ, въ-1-хъ, является вопросъ, не уменьшится ли очищающее дѣйствіе квасцевъ и сърнокислаго глинозема при быстромъ удаленіи изъ воды только-что образовавшагося осадка, а во 2-хъ, является необходимость при этомъ найти наиболѣе простое приспособленіе для такой фильтраціи, чтобы не осложнить способа и тѣмъ не ограничить его практическую примѣнимость. Безъ этого отфильтрованіемъ осадка не достигалась бы цѣль. т. е. скорая, простая и въ то же время удовлетворительная очистка воды.

Предварительная грубая попытка въ этомъ направлениі состояла въ слѣдующемъ: чрезвычайно грязная вода, взятая изъ уличной лужи,—вода, которую съ болѣшею основательностю можно было назвать жидкой грязью, чѣмъ водой,—была налита въ большой сосудъ съ краномъ внизу и очищена 0,3 грам. сѣрнокислого глинозема и 160 mlgm. Ѣдкой извести на литръ. Минутъ черезъ 10—15, по прибавленіи этихъ веществъ, вода пропускалась черезъ слой ваты, заложенной въ отводящей трубкѣ передъ краномъ. Вода получилась совершенно неизна-ваемая: весьма прозрачная и чистая на видъ.

Послѣ такой попытки я перешелъ къ фильтраціи очищенной квасцами и сѣрнокислымъ глиноземомъ воды черезъ песокъ, предварительно простерилизованный прокаливаніемъ. Песокъ, послѣ стерилизациіи, насыпался въ большую стеклянную воронку, отверстіе которой было заложено асбестомъ. Вода фильтровалась приблизительно черезъ полчаса по очищеніи, когда хлопья осадка уже образовались вполнѣ. Затѣмъ дѣлались посѣвы изъ профильтрованной воды (изъ послѣднихъ ея порцій) и опредѣлялось количество органическихъ веществъ неочищенной и очищенной—профильтрованной воды. Посѣвы неочищенной воды дѣлались передъ прибавленіемъ квасцевъ и сѣрнок. глинозема и изъ порцій, взятыхъ для очищенія.

Вотъ результатаы этихъ опытовъ:

	Послѣ фильтраціи				
Неочи- щенная вода.	Очищенная квасцами	Очищен. с. глиноземомъ	0,3 грам. съ прибавл. извести.	0,15 грам. сѣр. глиноз. извести.	0,035
Органич. вещества.	668,5	322,8	388,1	295,8	320,94
Колич. микроорга- низм. въ 1 к. с. . . .   нельзя сосчитать		480	1160	135	650

Три дня спустя, черезъ тотъ же самый фильтръ безъ предварительной стерилизациіи песка, который оставался все время въ воронкѣ, была профильтрована другая вода, очищенная 0,3 грам. на литръ квасцевъ и 0,25 грам. сѣр. глинозема, и сдѣланы посѣвы. Получилось:

въ неочищ.                    въ очищ.                    въ очищ.  
водѣ 68,260 микр., 0,3 грам. квасцевъ 585, 0,25 гр. с. глиноз. съ 0,065 изв.—340.

Вода послѣ фільтрації получалась чистая, прозрачная, съ тѣми же физическими свойствами, какими обладала очищенная отстоявшаяся, но нефильтрованная вода. Уменьшеніе органическихъ веществъ въ настоящемъ случаѣ получилось въ общемъ не большее, чѣмъ получалось и безъ фільтраціи.

Именно: органическія вещества уменьшились при очищеніи 0,3 грам. квасцевъ, 0,15 грам. 0,3 грам. сѣр. глиноз. 0,12 грам. с. глин. на 51,7%. на 42%. 56,6%. 52%.

Но, при постоянномъ примѣненіи фільтрації черезъ песокъ очищенной воды, мы въ правѣ ожидать большаго очищенія воды отъ органическихъ веществъ и притомъ растворенныхъ,— въ виду признанного вліянія песочныхъ фільтровъ на растворенные органическія вещества.

Что касается бактеріоскопической стороны, то здѣсь и малыя дозы, въ 0,15 грам. квасцевъ и 0,12 гр. сѣрнок. глиноzemа, оказались вполнѣ удовлетворительными. Если принять содержаніе микроорганизмовъ въ неочищенной водѣ равнымъ только 150000 въ куб. стм., то и тогда окажется, что ихъ остается въ водѣ только 7—8 изъ 1000 при очищеніи 0,15 грам. квасцевъ и 3—4 изъ 1000 при очищеніи 0,12 грам. с. глиноzemа; при дозахъ же въ 0,3 грам., получилось только 3 микроор. изъ 1000 при употребленіи квасцевъ, а при употребленіи с. глиноzemа меныше чѣмъ 1 на 1000. При фільтрації черезъ песокъ безъ предварительной стерилизациіи его микробовъ въ водѣ остается, повидимому, нѣсколко больше (4—5 и 8—9 изъ 1000), но все же очищеніе отъ нихъ воды получается лучшее, чѣмъ даетъ большая часть фільтровъ.

Такимъ образомъ, посредствомъ фільтрованія черезъ песокъ очищенной предварительно квасцами или сѣрнокислымъ глиноzemомъ воды можно въ сравнительно короткій срокъ получить воду, годную для употребленія.

Но фільтрація черезъ песокъ, требуя извѣстныхъ приспособленій, все же значительно усложняетъ способъ, почему для походной жизни такая комбинація не представляется удобной, тѣмъ болѣе, что, при небольшой фільтрующей поверхности и не высокомъ столбѣ воды, т. е. при условіяхъ домашняго примѣненія, фільтрованіе черезъ песокъ идетъ довольно медленно.

Для очищениј же воды ex tempore, въ походахъ, на кратко-временныхъ стоянкахъ, бивуакахъ и т. п. требуется фильтрующій материалъ болѣе простой, пегромоздкой, удобный для переноски. Такимъ условіямъ удовлетворяетъ хорошее, тонкое и плотное голландское полотно. Опыты въ этомъ направлениі производились совершенно такъ же, какъ и предъидущіе съ фильтраціей черезъ песокъ.

Сначала я взялъ для фильтрованія новый обыкновенный, такъ называемый, рубашечный холстъ. Оказалось, что вода послѣ фильтрованія черезъ такой холстъ, даже сложенный въ четверо, представляетъ весьма замѣтную опалесценцію (отъ очень мелкихъ взвѣшенныхъ частичекъ гидрата глинозема), почему дальнѣйшимъ испытаніямъ эта вода и не подвергалась.

Голландское полотно для опыта взято было тоже новое, цѣнной въ 1 руб. 50 коп. аршинъ, но три раза промытое съ мыломъ и содой, а потомъ выполосканное въ чистой водѣ нѣсколько разъ и высушенное. Вода, очищенная 0,3 грм. квасцевъ и (другая порція) такой же дозой сѣрнокислого глинозема, профильтрованная черезъ 1 и 2 слоя такого полотна, еще ясно опалесцировала; профильтрованная черезъ три слоя давала уже едва замѣтную опалесценцію; послѣ же фильтрованія черезъ 4 слоя получалась вода безупречная на видъ, чистая и прозрачная, какъ хрусталь. Испытанію на органическія вещества и содержаніе микроорганизмовъ подвергалась только послѣдняя вода, т. е. профильтрованная черезъ четыре слоя полотна, при чемъ получилось:

	въ неочищ. водѣ.	въ очищ. 0,3 грм. квасцевъ и профільтр.	въ очищ. 0,3 гр. с. глиноз. и профільтр.
Органическихъ веществъ . . .	482,2	235,3	226,6
Микроорганизмовъ въ 1 к. с. .	72000 (около)	210	45,
Проба II.	Въ неочищ. ченной.	Въ очищен. 0,3 грм. квасцевъ.	Въ очищен. 0,3 грм. с. глиноз. и 0,075 грм. извести.
	mlgm	квасцевъ.	Въ очищен. 0,12 грм. с. глиноз. и 0,035 извести.
Органич. веществъ.	512,2	248,8	300,26
Микроорган. въ к. с.	58,800	230	845
			240,8
			85
			244,6
			460.

Очищениe получается, какъ видно, весьма удовлетворительное, не хуже, чѣмъ при фильтрації очищенной квасцами воды черезъ песокъ.

Сначала, пока не смочится полотно, фильтрованіе идетъ очень медленно, но потомъ настолько быстро, что черезъ кусокъ полотна около  $1\frac{1}{4}$  арш. въ квадратѣ, вдавленный въ сосудъ въ видѣ мѣшка, литръ воды профильтровывался минутъ въ 15. При большей же фильтрующей по верхности, разумѣется, получится и большее количество воды въ данную единицу времени.

Такимъ образомъ, комбинація очистки воды для питья квасцами или сѣрнокислымъ глиноземомъ съ послѣдовательной фильтраціей черезъ сложенное въ 4 слоя голландское полотно представляетъ способъ простой, скорый, удобный въ походахъ и передвиженіяхъ и въ то же время дающій довольно удовлетворительные результаты, почему вполнѣ заслуживаетъ практическаго примѣненія.

Для очищенія воды въ походѣ можно имѣть постоянный, готовый полотняный фильтръ съ фильтрующей поверхностью въ  $1-1\frac{1}{2}$ , квад. аршина, устроенный хотя бы въ видѣ рыболовнаго—сачка, т. е. въ видѣ мѣшка, края которагодерживаются на обручѣ посредствомъ колечекъ и крючковъ или завязокъ такъ, чтобы мѣшокъ этотъ могъ легко и скоро сниматься для промыванія и опять надѣваться на обручъ. Для скораго очищенія воды въ большихъ размѣрахъ можно, смотря по надобности, имѣть нѣсколько такихъ фильтровъ.

Всѣ опыты съ очищеніемъ воды квасцами и сѣрнокислымъ глиноземомъ производились въ стеклянныхъ цилиндрахъ и съ небольшими количествами воды, около литра. (Только опыты съ фильтраціей очищенной воды производились въ глиняной посудѣ и съ количествами до 8—9 литровъ воды).

Съ цѣлію убѣдиться, тотъ ли же эффектъ получится при очищеніи воды въ большихъ размѣрахъ и въ деревянной посудѣ, т. е. при условіяхъ примѣненія способа на практикѣ, произведено было очищеніе воды квасцами и сѣрнокислымъ глиноземомъ въ кадкѣ, вмѣстимостію около  $3\frac{1}{2}-4$  ведеръ.

Результаты анализовъ этихъ водъ приведены въ слѣдующей таблицѣ Е.

Таблица Е.

Въ миллиграмм. на литръ.	Вода № 1.				Вода № 2.				Вода № 3.	
	Неочищенная.	Очищенн. 0,25 грам. сѣр. глиновозема и 0,1 грам. углекисл. кальция.	Уменьшение примѣсей въ %.	Неочищенная.	Очищенн. около 0,5 грам. с. глиноz. и, 125 фдк. известки на литръ.	Уменьшение примѣсей въ %.	Неочищенная.	Очищенн. около 0,5 0,6 грам. квасцовъ на литръ.	Уменьшение примѣсей въ %.	
Твердой остатокъ.	365	435	19,2	360	515	43	395	455	15,2	
Окисляемость въ mlgm. О-да ....	21,2	10,1	52,4	15,14	6,68	55,9	19,62	9,2	53,1	
Органич. вещества опред. хамел....	424	202	52,4	302,8	133,6	55,9	392,4	184	53,1	
Аммиакъ .....	1,66	1,25	24,7	1,320	0,96	27,1	0,526	0,386	26,6	
Хлоръ .....	20	18	10	18	18	0	28	26	7,1	
Азотная кислота .	3,2	2,62	18	2,18	1,92	11,9	1,14	0,95	16,7	
Сѣрная кислота ..	0 ч. зам. слѣд.	75,8	—	2,1	153,8	—	3,2	135,4	—	
Известь (CaO)....	59,2	69,7	17,7	45,1	62,4	38,3	32,3	27,8	14	
Магнезія (MgO) ..	54,1	53,8	0,6	41,3	39,7	3,9	31,2	30,14	3,4	
Жесткость въ нѣм. градус. ....	13,5	14,5	7,4	10,3	11,8	16,5	7,6	7	7,9	

Количество микроорганизмовъ въ 1 куб. стм.:

	въ очиц. 0,25 грам. с. глини.	очищ. 0,5 гр. с. глини.	очищ. 0,6 гр. с. глини.
Черезъ 15—16 час. по очищениі ....	— —	—	10 — —
Черезъ сутки .....	въ нео- чищен- ной во- дѣ 16240	85 110 205 300	Сдѣлано по два посѣва
Черезъ 2-ое сутокъ....	кол. въ к.	4160 3580	въ нео- чищен- ной во- дѣ 6760
> 3-ое   > ....	870 785	5	5 въ пео- чищен- ной во- дѣ 6880
> 4       > ....	60	10	15 въ п. с.
> 5       > ....	830	60	115 въ п. с.
			960

Какъ видно изъ этой таблицы, очищеніе воды въ большихъ размѣрахъ и въ деревянной посудѣ съ химической и бактеріоскопической стороны, какъ и слѣдовало ожидать, въ общемъ даетъ такие же результаты, какъ и опыты въ стеклянной посудѣ съ небольшимъ количествомъ воды.

Однако количество микроорганизмовъ въ водѣ, очищенной въ деревянной посудѣ, начинаетъ увеличиваться, повидимому, нѣсколько раньше. Черезъ четверо сутокъ въ водѣ, очищенной около 0,5 грам. на литръ квасцевъ, содержалось 115 микроорганизмовъ, т. е. 16—17 на 1000 вместо 2—3, какъ при очищении той же дозой въ стеклянной посудѣ; въ водѣ, очищенной 0,5 грам. на литръ сѣрнокислого глинозема, черезъ четверо сутокъ оказалось 60 микроорганизмовъ въ 1 к. с., тогда какъ очищенная въ стеклянной посудѣ вода черезъ этотъ срокъ еще вполнѣ свободна отъ нихъ. Черезъ 5 сутокъ въ той и въ другой водѣ количество микроорганизмовъ увеличилось въ 12—15 разъ сравнительно съ водой, очищенной въ стеклянной посудѣ. При очищении же 0,25 грам. сѣрнокислого глинозема значительное увеличеніе числа микробовъ въ водѣ получилось уже черезъ 3 сутокъ: ихъ содержалось въ водѣ 53—54 изъ 1000; а черезъ 4 сутокъ число ихъ достигало приблизительно  $\frac{1}{4}$  всего количества въ неочищенной водѣ, между тѣмъ какъ такой же очистки вода въ стеклянной посудѣ черезъ тотъ же срокъ содержала только  $\frac{1}{12}$  часть такового же количества.

Отсюда вытекаетъ, что при дозахъ въ 0,25 и 0,3 грам. на литръ вода должна очищаться не болѣе какъ на двое сутокъ, не считая сутокъ, нужныхъ для отстаивания. Долгое держаніе въ кадкѣ очищенной препаратами глинозема воды нежелательно еще и по другой причинѣ. Извѣстно, что долго остающаяся въ деревянной посудѣ вода портится, пріобрѣтаетъ запахъ сѣроводорода и дѣлается негодной для питья. Шеврель \*) доказалъ, что причиной такой порчи воды служитъ именно дерево. Онъ бралъ для опытовъ воду изъ парижскихъ колодцевъ, богатую сѣрнокислыми солями, и оставлялъ ее стоять въ стеклян-

\*) Приведено въ «Курсѣ воен. гигиены» проф. Доброславина.

кахъ съ притертymi пробками и въ нѣкоторыя изъ нихъ клалъ куски дубоваго дерева.

Вонючій запахъ появлялся именно въ порціяхъ воды съ кусками дерева. Причина этого лежитъ, вѣроятно, въ томъ, что подъ вліяніемъ органическаго вещества дерева происходитъ возстановленіе сѣрнокислыхъ солей, окончательнымъ продуктомъ котораго и является сѣроводородъ. Въ пользу этого объясненія говорить также наблюденіе, что сѣрнокислый кальцій въ дестиллированной водѣ въ присутствіи цвѣтовъ липы возстановлялся въ сѣрнистый кальцій \*). Такая порча воды, очищенной квасцами или сѣрнокислымъ глиноземомъ, должна происходить особенно легко вслѣдствіе того, что она содержитъ достаточныя количества сѣрнокислыхъ солей.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда почему-либо вода должна сохраняться долгое время въ деревянной посудѣ, совѣтуютъ или окуривать такую посуду сѣрой (Галь) или обугливать внутреннюю поверхность ея. Послѣдній способъ, рекомендованный Бертолетомъ и испытанный практически адмираломъ Крузенштерномъ, представляется наиболѣе простымъ, удобо-примѣнимымъ и выгоднымъ въ томъ отношеніи, что не вноситъ въ воду лишнихъ постороннихъ веществъ \*\*).

Такъ какъ несомнѣнно, какъ было видно раньше, что микроорганизмы воды, какъ погибшіе, такъ и неуспѣвшіе еще погибнуть послѣ прибавленія квасцевъ и сѣрнокислого глинозема, удаляются изъ воды осадкомъ, то является мысль: нельзя ли осадокъ, остающійся на днѣ кадки послѣ израсходованія очищенной воды, утилизировать для очищенія новыхъ порцій ея. Для выясненія этого вопроса произведены были анализы водъ, очищенныхъ такимъ образомъ, сначала въ стекляномъ цилиндрѣ, а потомъ и въ кадкѣ. Для полученія нужнаго осадка, вода очищалось 0,5 и 0,3 грам. сѣрнокислого глинозема на литръ съ прибавленіемъ соответственнаго количества извести. Очищенная вода оставлялась стоять: при очищеніи въ стеклянномъ цилиндрѣ 4, а при очищеніи въ кадкѣ 3 сутокъ. Вода

\*) Тамъ же.

\*\*) Тамъ же.

сливалась съ осадка — изъ цилиндра помошю пипетки, а изъ кадки осторожно вычерпывалось стаканомъ, чтобы не поднять осадка. Затѣмъ на оставшійся осадокъ наливалась свѣжая вода, тщательно съ нимъ взбалтывалась минуты 3—4 и оставлялась въ покое. Результаты анализовъ приведены въ слѣдующей таблицѣ:

Въ миллиграммахъ на литръ.	Неочищенная вода.	Та же вода, налитая на осадокъ отъ предшеству- вавшаго очищенья 0,5 гр. въ стекляномъ ци- линдрѣ.	Уменьшение примѣ- сей въ %.	Неочищенная вода.	Очищено взбалтыванемъ съ осадкомъ отъ предше- ствовавшаго очищенья въ кадкѣ. 0,3 гр.	Уменьшение примѣ- сей въ %.
Твердый остатокъ.....	360	285	—	335	255	—
Окисляемость mgm. O-да.	15,14	8,05	46,8	16,3	9,16	43,8
Органическія вещества...	302,8	161	46,8	326	183,2	43,8
Аммиакъ.....	1,320	1,274	5	1,520	1,470	3,3
Хлоръ.....	18	18	0	22	22	0
Азотная кислота.....	2,18	2,18	0	1,70	1,70	0
Сѣрная кислота.....	2,1	26,32	—	7,34	20,85	—
			Увелич.		Увелич.	
Известь (CaO).....	45,1	48,5	7,5%	30,96	35,2	13,7
Магнезія (Mgo).....	41,3	40,36	2,3	28,6	28,4	0,7
			Увелич.		Увелич.	
Жесткость въ нѣм. град..	10,3	10,5	1,9%	7,1	7,5	5,5%
<b>Количество микроорганизмовъ въ 1 к. стм.</b>						
Черезъ 2—3 часа.....	Въ не- очищен- ной. ной.	60	Въ не- очищен- ной водѣ.	6380	По два по- сѣва каждый день.	
Черезъ 16—17 час...		20	40—45	40—45		
Черезъ сутки .....		5	45—75	45—75		
Черезъ 2 сутокъ.....		210	480—345	480—345		
Черезъ 3 ; ....		6,775	15,840	4780—5640		
Черезъ 4 ; ....		2,475	—	—		
		8,740	въ к. ст.	—		

Изъ нея видно, что въ химическомъ отношеніи вода очищается такимъ способомъ довольно удовлетворительно. Органическія вещества, правда, убыли нѣсколько меньше: только на 43—47%. Но зато получилось весьма незначительное увеличеніе жесткости и количества извести. Твердый остатокъ же замѣтно уменьшился. А, главное, сѣрной кислоты остаются въ водѣ такія небольшія количества, какія не могутъ вызвать упрека даже со стороны самыхъ строгихъ гонителей ея.

Со стороны бактеріоскопической очищеніе получается совершенное. Разница однако въ томъ, что такое очищеніе дер-

жится только короткое время— $1\frac{1}{2}$ —2 сутокъ. Къ концу вторыхъ сутокъ появилось уже сотни 4—5 микробовъ въ 1 к. с. воды, а черезъ 3-е сутокъ число ихъ достигло уже тысячъ и составляло больше чѣмъ  $\frac{1}{3}$  всего количества микроорганизмовъ неочищенной воды.

Нужно при этомъ замѣтить, что при этой очисткѣ воды достигается еще одна выгода, именно болѣе скорое опаденіе поднятаго осадка, такъ что полное просвѣтленіе воды получалось уже черезъ  $4\frac{1}{2}$ —5 часовъ. Вслѣдствіе такого скораго очищенія воды, ею можно пользоваться около  $1\frac{1}{2}$  сутокъ до начала замѣтнаго размноженія микроорганизмовъ. Въ случаяхъ постояннаго примѣненія способа очищенія воды квасцами и сѣрнокислымъ глиноземомъ безъ послѣдовательной фільтраціи, изложенный пріемъ очистки воды могъ бы составлять весьма полезное и выгодное добавленіе къ этому способу, давая скорое и довольно удовлетворительное очищеніе воды и понижая общую стоимость способа.

Наконецъ, нeliшнимъ будетъ прибавить слѣдующее: въ случаяхъ примѣненія очистки воды квасцами и сѣрнокислымъ глиноземомъ безъ послѣдовательной фільтраціи слѣдуетъ доставать воду изъ кадки не вычерпываніемъ, а посредствомъ крана. Это необходимо, чтобы избѣжать взбаламученія осадка, который, при рѣзкомъ нарушеніи покоя воды, легко можетъ подниматься и мутить воду. Кроме того, при зачерпываніи, неизбѣжно будетъ захватываться и та легчайшая часть осадка, которая иногда, въ видѣ тонкой пленки, располагается на поверхности очищенной воды. Все это легко устраниется, если вода будетъ набираться изъ кадки черезъ кранъ. При этомъ кранъ слѣдуетъ устраивать на нѣкоторомъ разстояніи выше уровня осадка.

---

Въ заключеніе позволю себѣ сдѣлать слѣдующіе выводы изъ всего вышеизложеннаго.

1) Квасцы и сѣрнокислый глиноземъ представляютъ средства очистки воды, какъ въ химическомъ, такъ и въ бакте-

ріоскопическомъ отношеніи, на столько дѣйствительныя, что пренебрегать ими во всякомъ случаѣ не слѣдуетъ.

2) Эти средства, по своему очищающему дѣйствію на воду, только немного уступаютъ лучшимъ домашнимъ фільтрамъ; въ бактеріоскопическомъ же отношеніи они очищаютъ воду лучше, чѣмъ большая часть ходячихъ домашнихъ фільтровъ. Въ виду же простоты и общедоступности этихъ средствъ, имъ должно быть отдано предпочтеніе передъ многими изъ домашнихъ фільтровъ, особенно въ такихъ случаяхъ, какъ походы и т. п.

3) Наибольшее, а въ бактеріоскопическомъ отношеніи вполнѣ совершенное очищеніе воды достигается при употребленіи большихъ дозъ квасцевъ и сѣрнокислого глинозема, но эти дозы практически непримѣнимы въ виду большихъ количествъ оставляемой ими въ водѣ сѣрной кислоты, а квасцами кромѣ того и калія.

4) Малыя дозы, въ 100—120 mlgm на литръ, оставляютъ въ водѣ ничтожныя количества этихъ веществъ, но даютъ далеко несовершенное очищеніе. При комбинації же очистки воды ими съ фільтраціей и отъ этихъ дозъ нужно ждать удовлетворительныхъ результатовъ.

5) Наиболѣе пригодны для практическаго примѣненія количества въ 0,25—0,3 грм. квасцевъ и сѣрнокислого глинозема. Такія могутъ быть употребляемы и безъ фільтраціи въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣть нужды въ немедленной доставкѣ воды для питья.

6) Квасцы очищаютъ воду отъ органическихъ веществъ и микроорганизмовъ несолько хуже, чѣмъ соответствующія дозы сѣрнокислого глинозема, но для очистки воды ex tempore, въ виду ихъ практическаго удобства и простоты, они болѣе пригодны.

7) Важное неудобство, представляемое долгимъ срокомъ, въ который происходитъ полное опаденіе осадка и вода дѣлается годной къ употребленію, легко и вполнѣ удовлетворительно устраняется фільтраціей черезъ песокъ или сложенный въ 4 слоя кусокъ голландскаго полотна. Послѣднее особенно удобно въ походахъ и т. п.; въ мѣстахъ же постоян-

наго жительства слѣдуетъ предпочитать фільтрацію черезъ песочный фільтръ.

8) Квасцы и сѣрнокислый глиноземъ очищаютъ воду отъ микроорганизмовъ не только механическимъ путемъ, но и химическимъ, дѣлая ее средою, негодною для развитія ихъ, почему очищенная этими средствами вода можетъ сохраняться днія 2—3 и даже 4, не загрязняясь микробами. Въ этихъ случаяхъ лучше держать очищенную воду въ кадкахъ съ обугленною внутреннею поверхностию, во избѣженіе скорой порчи вкуса воды.

9) При примѣненіи этихъ средствъ безъ послѣдовательной фільтраціи можно утилизировать для очищенія новыхъ порцій воды осадокъ, оставшійся отъ предшествовавшаго очищенія, причемъ получаемая такимъ путемъ очистка воды дѣйствительна въ бактеріоскопическомъ отношеніи только на время около  $1\frac{1}{2}$  сутокъ.

---

Въ заключеніе считаю своимъ пріятнымъ долгомъ принести глубокую благодарность Приватъ-доценту А. И. Судакову за его полезные совѣты и руководство при производствѣ настоящей работы.

## ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1) Настойчивое распространение элементарныхъ гигієническихъ свѣдѣній среди нижнихъ чиновъ (посредствомъ лекцій, бесѣдъ, книжекъ для чтенія и пр.) есть одно изъ дѣйствительныхъ средствъ для ограничения болѣзnenности въ войскахъ.
- 2) Весьма желательно было бы устройство при мѣстныхъ лазаретахъ въ мѣстахъ постоянного расположения крупныхъ частей войскъ—небольшихъ гигієническихъ лабораторій со всѣмъ необходимымъ для изслѣдованія климата, почвы, воздуха, воды и пищи. Только такія изслѣдованія, систематически производимыя, могутъ дать полную и точную картину гигієническихъ условій жизни данной части войскъ.
- 3) Чистый кристаллическій нафталинъ представляетъ весьма полезное средство при леченіи дизентеріи.
- 4) Квасцы при перемежающейся лихорадкѣ даютъ только кратковременное излеченіе съ послѣдовательными рецидивами болѣе упорного характера, уступающими только хинину.
- 5) При леченіи болотной лихорадки изъ множества предложенныхъ суррогатовъ хинина ни одинъ не можетъ замѣнить это средство.
- 6) Случаи упорной симуляціи среди нижнихъ чиновъ весьма часто представляютъ явленія психо-патологического характера.

## Curriculum vitae.

Сергей Михайлович Рождественский, сынъ протоіерея г. Тулы, родился въ 1854 г., въроисповѣданія православнаго. Учился въ тульской дух. семинаріи, изъ 4-го класса которой въ 1873 г. поступилъ на ветеринарное отдѣленіе Императорской Медико-Хирургической Академіи. Въ 1874 г. перешелъ на медицинское отдѣленіе Академіи, глѣ и окончилъ курсъ въ декабрѣ 1879 года. Въ январѣ 1880 года поступилъ на службу младшимъ ординаторомъ Вѣренского военного госпиталя. Въ 1883 году переведенъ въ 6-й гренадерскій Таврическій полкъ, откуда въ 1884 году—въ Тульскій мѣстный лазаретъ младшимъ врачемъ, глѣ и состоитъ въ настоящее время. За все время службы въ лечебныхъ заведеніяхъ, кромѣ ординаторскихъ обязанностей, занимался обученіемъ фельдшерскихъ учениковъ, а въ Вѣренскомъ госпиталѣ кромѣ того несъ обязанности секретаря медицинскаго совѣщенія. Въ 1887 году прикомандированъ къ Военно-Медицинской Академіи для усовершенствованія въ наукахъ.

